



雷赛智能
Leadshine

稳定可靠的运动控制专家

R3 系列超薄型远程 I/O 模块

用户手册



202509 V1.5

www.leisai.com

前言

感谢您选择使用雷赛 R3 系列超薄型远程 I/O 产品。本手册旨在为您提供全面的产品信息和操作指南，帮助您快速了解和使用我们的产品。

本手册将为您介绍产品的规格参数、安装步骤、软件连接、功能操作方法以及故障排除和维护保养等方面的内容。我们希望通过清晰且简洁的说明和图示，使您能够更快地上手并顺利使用我们的产品。

我们鼓励您在使用产品的过程中遵循本手册的指导，同时我们也建议您保留本手册以备参考。如果您在使用过程中遇到任何问题或需要进一步的帮助，请随时联系我们的技术支持团队，我们将竭诚为您提供协助。

再次感谢您选择雷赛 R3 系列模块产品，我们期待为您提供卓越的产品体验和优质的服务。

版权声明

本手册版权归深圳市雷赛智能控制技术股份有限公司（以下简称雷赛公司）所有，未经本公司书面许可，任何人不得翻印、翻译和抄袭本手册中的任何内容。

本手册中的信息资料仅供参考。由于改进设计和功能等原因，雷赛公司保留对本资料的最终解释权，内容如有更改，恕不另行通知。

版本变更记录

修订日期	发布版本	变更内容
2023/12	V1. 0	初版发行
2024/03	V1. 1	增加串口和温度模块
2024/08	V1. 2	增加32点数字量模块
2025/07	V1. 3	1、增加编码器模块 2、更新R3-0016-N接线图
2025/08	V1. 4	模拟量模块对象字典数据类型更正
2025/09	V1. 5	增加R3EC-P/ R3-T0400P-TC/ R3-T0400P-TR

资料获取方式

如需获取电子版资料，有以下方式：

1. 前往雷赛公司网站（<https://www.leisai.com/>）→服务与支持→资料下载，选取您需要的产品资料。
2. 扫描右侧/机身二维码进入公众号获取。
3. 联系您身边的雷赛销售人员。



安全注意事项

安全声明

- ◆ 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- ◆ 为保障人和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中的所有安全注意事项。
- ◆ 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵循的所有安全事项，只作为所有安全事项的补充。
- ◆ 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- ◆ 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我公司将不承担任何法律责任。

安全危险定义

【危险】“危险”表示如不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

【警告】“警告”表示如不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

【注意】“注意”表示如不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安装时

【警告】

- ◆ 请正确安装本产品，本产品限于室内使用，请确保使用环境符合下文“模块技术规格：环境规范”的要求；
- ◆ 请勿安装于强磁场、阳光直射、高温、有易燃气体、蒸汽或者粉尘的场合，否则有爆炸危险；

- ◆ 请勿在可能发生温度剧烈变化或湿度很大的环境中使用本产品，否则可能导致设备内部产生冷凝水，导致设备损坏；
- ◆ 请确保所有线缆接头都牢固连接到本产品上。如果安装不当，可能会导致起火，或误动作。

▲注意

- ◆ 请按照本手册建议的工作温度范围内安装本产品，否则可能导致设备故障。

配线时

▲警告

- ◆ 安装、配线等作业，请务必在切断全部电源后进行；避免带电状态进行接线、插拔线缆插头，否则容易导致电击，或导致电路损坏；
- ◆ 请按本手册所述，将直流电源的配线接于专用端子上；
- ◆ 进行螺孔加工和接线时请避免金属屑或电线头掉入控制器内，否则会发生故障、电子元件损坏或火灾；
- ◆ 接线完成后应仔细检查，确保工作电压和接线端子的位置均正确无误，否则可能会引起火灾或事故。
- ◆ 接地宜采用单独接地或单点接地，不可采用公共接地。请使用 AWG14(2mm²)以上的接地线，接地电阻 100Ω以下，请尽量使接地线距离短。

▲注意

- ◆ 在接通电源前，请仔细检查所有的配线及开关的状态等；
- ◆ 请勿对本品施加超过指定范围的电压或电流。否则可能会导致故障或火灾。

运行/保养时

▲注意

- ◆ 请不要在通电过程中及切断电源后立即触碰装置，否则可能导致触电、烫伤；
- ◆ 在操作人员直接接触机械部分的位置，如装载和卸载机械工具的位置，或者机械自动运转的地方，必须仔细考虑现场手动装置或其他备用手段的功能，它需要独立于可编程控制器之外，可以启动或者中断系统的自动运行；

- ◆ 如需在系统运转的情况下修改程序，须考虑采用加锁或其它防护措施，确保只有获授权的人员才能进行必要的修改。

目录

前言	- 1 -
版权声明	- 1 -
版本变更记录	- 1 -
资料获取方式	- 2 -
安全注意事项	- 2 -
目录	- 5 -
第一章 产品概述	- 13 -
1.1 产品简介	- 13 -
1.2 命名规则	- 13 -
1.2.1 耦合器	- 13 -
1.2.2 I/O 扩展模块	- 14 -
1.3 产品特点	- 15 -
1.4 产品订货信息	- 17 -
第二章 外部接口	- 19 -
2.1 耦合器	- 19 -
2.2 I/O 扩展模块	- 21 -
第三章 耦合器 R3EC	- 22 -
3.1 .概述	- 22 -
3.2 模块技术规格	- 23 -
3.2.1 基本规格	- 23 -
3.2.2 电源规格	- 23 -
3.2.3 软件规格	- 23 -
3.3 环境规范	- 24 -
3.4 接线说明	- 25 -
3.4.1 端子定义	- 25 -
3.4.2 端子接线	- 26 -

第四章 数字量输入模块	- 27 -
4.1 概述	- 27 -
4.2 模块技术规格	- 29 -
4.2.1 基本规格	- 29 -
4.2.2 电源规格	- 29 -
4.2.3 输入规格	- 29 -
4.2.4 软件规格	- 30 -
4.3 环境规范	- 31 -
4.4 接线说明	- 32 -
4.4.1 端子定义	- 32 -
4.4.2 端子接线	- 35 -
第五章 数字量输出模块	- 39 -
5.1 概述	- 39 -
5.2 模块技术规格	- 42 -
5.2.1 基本规格	- 42 -
5.2.2 电源规格	- 42 -
5.2.3 输出规格	- 42 -
5.2.4 软件规格	- 43 -
5.3 环境规范	- 45 -
5.4 接线说明	- 46 -
5.4.1 端子定义	- 46 -
5.4.2 端子接线	- 52 -
第六章 数字量输入输出模块	- 59 -
6.1 概述	- 59 -
6.2 模块技术规格	- 61 -
6.2.1 基本规格	- 61 -
6.2.2 电源规格	- 61 -
6.2.3 输入规格	- 61 -

6.2.4 输出规格	- 62 -
6.2.5 软件规格	- 62 -
6.3 环境规范	- 63 -
6.4 接线说明	- 64 -
6.4.1 端子定义	- 64 -
6.4.2 端子接线	- 67 -
第七章 模拟量输入模块	- 71 -
7.1 概述	- 71 -
7.2 模块技术规格	- 72 -
7.2.1 基本规格	- 72 -
7.2.2 电源规格	- 72 -
7.2.3 输入规格	- 72 -
7.2.4 软件规格	- 73 -
7.3 环境规范	- 75 -
7.4 接线说明	- 76 -
7.4.1 端子定义	- 76 -
7.4.2 端子接线	- 77 -
第八章 模拟量输出模块	- 78 -
8.1 概述	- 78 -
8.2 模块技术规格	- 79 -
8.2.1 基本规格	- 79 -
8.2.2 电源规格	- 79 -
8.2.3 输出规格	- 79 -
8.2.4 软件规格	- 80 -
8.3 环境规范	- 82 -
8.4 接线说明	- 84 -
8.4.1 端子定义	- 84 -
8.4.2 端子接线	- 85 -

第九章 热电偶温度模块	- 86 -
9.1 概述	- 86 -
9.2 模块技术规格	- 87 -
9.2.1 基本规格	- 87 -
9.2.2 电源规格	- 87 -
9.2.3 输入规格	- 87 -
9.2.4 软件规格	- 88 -
9.3 环境规范	- 89 -
9.4 接线说明	- 91 -
9.4.1 端子定义	- 91 -
9.4.2 端子接线	- 92 -
第十章 热电阻温度模块	- 93 -
10.1 概述	- 93 -
10.2 模块技术规格	- 94 -
10.2.1 基本规格	- 94 -
10.2.2 电源规格	- 94 -
10.2.3 输入规格	- 94 -
10.2.4 软件规格	- 95 -
10.3 环境规范	- 96 -
10.4 接线说明	- 98 -
10.4.1 端子定义	- 98 -
10.4.2 端子接线	- 99 -
第十一章 串口通信模块	- 100 -
11.1 概述	- 100 -
11.2 模块技术规格	- 102 -
11.2.1 基本规格	- 102 -
11.2.2 电源规格	- 102 -
11.2.3 输出规格	- 102 -

11.2.4 软件规格	- 103 -
11.3 环境规范	- 104 -
11.4 接线说明	- 106 -
11.4.1 端子定义	- 106 -
11.4.2 端子接线	- 108 -
11.4.3 RS485 总线拓扑注意事项	- 112 -
第十二章 差分编码器模块	- 113 -
12.1 概述	- 113 -
12.2 产品特点	- 114 -
12.3 模块技术规格	- 116 -
12.3.1 基本规格	- 116 -
12.3.2 电源规格	- 116 -
12.3.3 输入规格	- 116 -
12.3.4 输出规格	- 117 -
12.3.5 软件规格	- 117 -
12.4 环境规格	- 120 -
12.5 接线说明	- 122 -
12.5.1 端子定义	- 122 -
12.5.2 端子接线	- 123 -
第十三章 单端编码器模块	- 124 -
13.1 概述	- 124 -
13.2 产品特点	- 125 -
13.3 模块技术规格	- 127 -
13.3.1 基本规格	- 127 -
13.3.2 电源规格	- 127 -
13.3.3 输入规格	- 127 -
13.3.4 输出规格	- 128 -
13.3.5 软件规格	- 128 -

13.4 环境规格	- 131 -
13.5 接线说明	- 133 -
13.5.1 端子定义	- 133 -
13.5.2 端子接线	- 134 -
第十四章 安装指南	- 135 -
14.1 安装注意事项	- 135 -
14.2 安装方向要求	- 135 -
14.3 安装方式说明	- 138 -
14.4 硬件连接	- 139 -
14.4.1 耦合器安装尺寸	- 139 -
14.4.2 扩展模块安装尺寸	- 139 -
14.4.3 安装步骤	- 140 -
14.5 配线使用	- 143 -
14.5.1 通信相关线缆连接	- 143 -
14.5.2 电源相关线缆连接	- 143 -
第十五章 软件使用指南	- 144 -
15.1 软件配置和设置指南	- 144 -
15.2 PLC 例程演示	- 144 -
15.3 运动控制卡例程演示	- 150 -
第十六章 对象字典	- 152 -
16.1 计算模块地址	- 152 -
16.2 EtherCAT 耦合器	- 153 -
16.2.1 服务数据对象 (SDO)	- 153 -
16.2.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 154 -
16.3 数字量输入模块	- 155 -
16.3.1 服务数据对象 (SDO)	- 155 -
16.3.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 155 -
16.4 数字量输出模块	- 156 -

16.4.1 服务数据对象 (SDO)	- 156 -
16.4.2 过程数据对象 (RxPDO)	- 157 -
16.5 数字量输入输出模块	- 157 -
16.5.1 服务数据对象 (SDO)	- 157 -
16.5.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 158 -
16.5.3 过程数据对象 (RxPDO)	- 158 -
16.6 模拟量输入模块	- 159 -
16.6.1 服务数据对象 (SDO)	- 159 -
16.6.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 161 -
16.7 模拟量输出模块	- 163 -
16.7.1 服务数据对象 (SDO)	- 163 -
16.7.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 165 -
16.7.3 过程数据对象 (RxPDO)	- 166 -
16.8 热电偶输入模块	- 167 -
16.8.1 R3-T0400-TC	- 167 -
16.8.2 R3-T0400P-TC	- 180 -
16.9 热电阻输入模块	- 197 -
16.9.1 服务数据对象 (SDO)	- 197 -
16.9.2 过程数据对象 (TxPDO)	- 204 -
16.10 串口通信模块	- 209 -
16.10.1 R3-RS02-COM 串口通信模块	- 209 -
16.10.2 R3-RS02-485 串口通信模块	- 219 -
16.11 差分编码器模块	- 228 -
16.11.1 设备参数服务数据对象 (SDO)	- 228 -
16.11.2 其它服务数据对象 (SDO)	- 228 -
16.11.3 过程数据对象 (TxPDO)	- 241 -
16.12 单端编码器	- 243 -
16.12.1 设备参数服务数据对象 (SDO)	- 243 -

16.12.2 其它服务数据对象 (SDO)	- 243 -
16.12.3 过程数据对象 (TxPDO)	- 257 -
16.13 对象字典读写错误码 (SDO)	- 261 -
第十七章 故障诊断和运行维护	- 262 -
17.1 耦合器常见故障信息	- 262 -
17.2 扩展模块常见故障信息	- 263 -

第一章 产品概述

1.1 产品简介

雷赛智能开发的 R3 系列超薄型远程 IO 模块是一款具备自主知识产权的产品。该模块拥有超小的体积，单片模块宽度仅为 12mm，能够最大程度地节省客户的电柜空间。R3 模块性能优异，响应速度快，且模块品类齐全，包括耦合器、数字量输入、数字量输出模块、模拟量输入、模拟量输出模块、温度模块、编码器模块等。R3 系列模块广泛应用于光伏、锂电、3C、电子等多种行业设备。

1.2 命名规则

1.2.1 耦合器

R	3	EC	-	XXX
①	②	③		④

序号	描述		
①	产品系列	R: 雷赛 R 系列远程模块	
②	模块产品类型	1、经济型 2、高性能型 3、超薄型	
③	总线类型	EC: EtherCAT EIP: EtherNet/IP PN: Profinet	
④	特殊用途	P:与 R3-T0400P-TC 温控模块搭配使用	


1.2.2 I/O 扩展模块

R3	-	X1	X2	X3	-	X4	-	XXX
①		②	③	④		⑤		⑥

序号	描述			
①	产品系列 R3: 雷赛 R3 系列超薄型模块			
②	输入输出类型 缺省: 数字量 A: 模拟量 T: 温度 E: 编码器 L: 称重 P: 脉冲 RS: 串口			
③	输入点数 00: 无输入 08: 8 路 16: 16 路 32: 32 路			
④	输出点数 00: 无输出 08: 8 路 16: 16 路 32: 32 路			
⑤	输入输出特征 N: NPN 型 P: PNP 型 I: 电流型 V: 电压型 D: 差分型 S: 单端型 R: 继电器 485: 485 端口			
⑥	定制型号/特殊用途 缺省: 标准品			

1.3 产品特点


- ◆ 小巧美观的造型和仅 12mm 的超薄尺寸，可以节省 70% 的电柜空间。



- ◆ 采用内嵌自锁式端子设计，紧固度提升 50%；大口径端子台设计，免工具接线，接线效率提升 70%。



- ◆ 耦合器支持多种通讯协议*，与各类主控自由适配，实现无缝互联，模块化程序管理。



* EtherCAT 协议耦合器已经量产，EIP 协议和 PN 协议正在开发中，敬请期待！

- ◆ 高速高精的性能响应要求，采用具备雷赛自主知识产权的自研背板总线，速度可达 100M，极大提高 I/O 单元的响应时间，满足产线设备的高速、高响应需求。
- ◆ 通过多项严格的测试，产品具备抗干扰和稳定性优势，符合国标 EMC 测试标准，通过多项测试，具有极限能力如电源防反接、过流保护、过压保护等。
- ◆ 提供问题故障码和状态监控工具，帮助现场调机人员快速定位故障点，为节省设备制造工时做出卓越贡献。

1.4 产品订货信息


模块类型	型号	描述	订货料号	认证
耦合器	R3EC	EtherCAT 总线耦合器, 可扩展 64 个插片式模块	83420000	CE
	R3EC-P	EtherCAT 总线耦合器, 与 R3-T0400P-TC 搭配使用, 单个 R3EC-P 可带 4 个 R3-T0400P-TC 模块	83420022	CE
	R3PN*	ProfiNet 总线耦合器, 可扩展 32 个插片式模块	83420021	CE
数字量输入模块	R3-1600	16 路数字量输入, 漏型(NPN)/源型(PNP)输入, DC24V 输入, 内嵌式大口径 Push-In	83420002	CE
	R3-3200	32 路数字量输入, 漏型(NPN)/源型(PNP)输入, DC24V 输入, 内嵌式大口径 Push-In	83420019	CE
	R3-3200-1	32 路数字量输入, 漏型(NPN)/源型(PNP)输入, DC24V 输入, MIL 接口	83420020	CE
数字量输出模块	R3-0016-N	16 路数字量输出, 漏型(NPN)输出, 内式大口径 Push-In	83420001	CE
	R3-0016-P	16 路数字量输出, 源型(PNP)输出, 内嵌式大口径 Push-In	83420006	CE
	R3-0032-N	32 路数字量输出, 漏型(NPN)输出, 内式大口径 Push-In	83420016	CE
	R3-0032-P	32 路数字量输出, 源型(PNP)输出, 内嵌式大口径 Push-In	83420018	CE
	R3-0032-N-1	32 路数字量输出, 漏型(NPN)输出, MIL 接口	83420015	CE
	R3-0008-R	8 路数字量输出, 继电器输出, 内式大口径 Push-In	83420014	CE
数字量输入输出模块	R3-0808-N	8 路数字量输入: 漏型(NPN)/源型(PNP)输入 DC24V 输入, 内嵌式大口径 Push-In 8 路数字量输出: 漏型(NPN)输出, 内嵌式大口径 Push-In	83420005	CE
	R3-1616-N	16 路数字量输入: 漏型(NPN)/源型(PNP)输入 DC24V 输入, 内嵌式大口径 Push-In 16 路数字量输出: 漏型(NPN)输出, 内嵌	83420013	CE

		式大口径 Push-In		
	R3-3232-N-1	32 路数字量输入：漏型(NPN)/源型(PNP) 输入 DC24V 输入, MIL 接口 32 路数字量输出：漏型(NPN)输出, MIL 接口	83420017	CE
模拟量输入模块	R3-A0400-IV	4 路模拟量输入, 支持电流/电压输入, 内嵌式大口径 Push-In	83420003	CE
模拟量输出模块	R3-A0004-IV	4 路模拟量输出, 支持电流/电压输出, 内嵌式大口径 Push-In	83420004	CE
热电偶温度模块	R3-T0400-TC	支持 4 路各类热电偶输入, 分辨率 24 位, 模块本体支持 PID 温度控制, 内嵌式大口径 Push-In	83420007	CE
	R3-T0400P-TC	支持 4 路各类热电偶输入, 分辨率 24 位, 模块本体支持 PID 温度控制 (PDO 控制), 内嵌式大口径 Push-In	83420023	CE
热电阻温度模块	R3-T0400-TR	支持 4 路各类热电阻输入, 分辨率 24 位, 模块本体支持 PID 温度控制, 内嵌式大口径 Push-In	83420008	CE
	R3-T0400P-TR*	支持 4 路各类热电阻输入, 分辨率 24 位, 模块本体支持 PID 温度控制 (PDO 控制), 内嵌式大口径 Push-In	83420024	CE
串口通信模块	R3-RS02-COM	具备 2 路 RS232/RS485/RS422 通信接口, 支持自由协议、ModBus RTU Master 及 ModBus RTU Slave, 内嵌式大口径 Push-In	83420009	CE
	R3-RS02-485	具备 2 路 RS485 通信接口, 支持自由协议、ModBus RTU Master 及 ModBus RTU Slave, 内嵌式大口径 Push-In	83420010	CE
编码器模块	R3-E0200-D	2 路编码器输入模块, 差分输入, 内嵌式大口径 Push-In	83420012	CE
	R3-E0200-S	2 路编码器输入模块, 单端输入, 内嵌式大口径 Push-In	83420011	CE

注意：“*”表示开发当中，敬请期待。

第二章 外部接口


2.1 耦合器



编号	名称	功能定义		
[1]	状态指示灯	PWR	电源指示灯	绿色 电源接通时点亮
		SYS	ON 300ms OFF 300ms	模块正常运行
			ON 100ms OFF 200ms	正在执行上电扫描
			ON 500ms OFF 1500ms	总线初始化失败
			ON 1500ms OFF 300ms	模块连接异常
		RUN	ON 1000ms OFF 1000ms	没有扫到 R3 子模块
			灭	模块处于 INIT 状态
			闪烁 (EtherCAT 标准)	模块处于 PreOP 状态
			单闪	模块处于 SafeOP 状态

			(EtherCAT 标准)	
			亮	模块处于 OP 状态
			灭	EtherCAT 通信处于正常状态
			闪烁 (EtherCAT 标准)	EtherCAT 通信接收到无法执行的状态指令
			单闪 (EtherCAT 标准)	网络断线、模块同步错误
			双闪 (EtherCAT 标准)	EtherCAT 通信发生 watchdog 错误
[2]	模块型号	耦合器型号		
[3]	Type-C	Type-C 接口		
[4]	EtherCAT IN	RJ45 网口指示灯： 绿色：Link，常亮代表链接成功 黄色：Active，闪烁代表有数据传输		
[5]	EtherCAT OUT	RJ45 网口指示灯： 绿色：Link，常亮代表链接成功 黄色：Active，闪烁代表有数据传输		
[6]	电源接口	电源接口，DC24V，从上到下依次为+24V、EGND、PE		
[7]	散热孔	用于模块散热		
[8]	铭牌处	产品信息		
[9]	扩展总线接口	用于右扩展模块		
[10]	卡扣	用于安装在导轨上		
[11]	导轨槽	用于安装在导轨上		

2.2 I/O 扩展模块



编号	名称	内容
[1]	输出指示灯	LED 显示
[2]	输出接线端子	输出端子（内嵌式大口径 Push-In 端子）
[3]	散热孔	模块散热孔
[4]	卡扣	用于安装卡紧
[5]	扩展总线接口	用于相邻模块间连接
[6]	导轨槽	用于安装在导轨上
[7]	铭牌	用于显示模块信息
[8]	标识	<ul style="list-style-type: none"> ■ 灰色: 数字量输入(R3-1600) ■ 红色: 数字量输出(R3-0016-N) ■ 深红色: 数字量输入输出(R3-0808-N) ■ 绿色: 模拟量输入(R3-A0400-IV) ■ 橙色: 模拟量输出 (R3-A0004-IV)、编码器 (R3-E0200-D、R3-E0200-S) ■ 蓝色: 温度(R3-T0200-TR) ■ 浅蓝: 温度(R3-T0200-TC) ■ 紫色: 通信模块(R3-RS02-485、R3-RS02-COM)

第三章 耦合器 R3EC

3.1 .概述

R3EC 耦合器模块是 EtherCAT 总线耦合器模块，支持 EtherCAT 通信，能够自动进行扫描，将耦合器右侧的模块自动组网。支持适配雷赛控制卡、PLC，或第三方 EtherCAT 主站设备。一个 R3EC 耦合器模块最多可以连接 64 个 R3 系列普通 IO 模块。当模块数量大于 32 个时，建议使用扩展中继电源模块进行供电。1 个耦合器和后面挂载的扩展模块共同占用一个从站节点。

R3EC 外观如下图所示：



3.2 模块技术规格

3.2.1 基本规格

项目	规格
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	25 * 100 * 75mm
重量	约 60g

3.2.2 电源规格

项目	R3EC
电源	输入电源 直流, 24V(-15% ~ +20%),2A
	输出电源 直流, 24V(-15% ~ +20%),2A
模块最大功耗	2W
电源保护	过流保护, 防反接保护, 浪涌吸收

3.2.3 软件规格

项目	R3EC
别名访问	支持站点别名访问
总线功能	符合 EtherCAT 总线标准, 占用一个从站节点, 1 个耦合器能最大扩展 64 个 R3 系列模块, 同步模式支持 SM 或 DC 同步模式
总线性能	最小总线周期 125us
输入 PDO 数量	最大 1024 字节
输出 PDO 数量	最大 1024 字节
输入邮箱大小	最大 256 字节
输出邮箱大小	最大 256 字节
拓扑结构	支持线性、树形、星型（需增加分支器）等

3.3 环境规范

项目	R3EC
工作环境温度	-20°C~60°C
储存环境温度	-40°C~70°C
环境湿度	5~95%RH
防护等级	IP20
电磁兼容性	噪声抑制, 符合 IEC61000-6-2
振动规格	振幅/加速度: 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)

3.4 接线说明


3.4.1 端子定义



标识	对应信号
TYPE C	TYPE C 接口
IN	EtherCAT IN
OUT	EtherCAT OUT
+24V	24V +
0V	0V
PE	PE

3.4.2 端子接线

R3EC



接线注意事项：

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

第四章 数字量输入模块

4.1 概述

R3 系列数字量输入模块包括 R3-1600, R3-3200 及 R3-3200-1。

R3-1600 及 R3-3200 分别具有 16 路及 32 路数字量 NPN/PNP 输入，采用内嵌式大口径 Push-In 接口。R3-3200-1 具有 32 路数字量 NPN/PNP 输入，采用 MIL 接口，需要匹配线缆及端子台使用。模块均采用光电隔离和滤波技术，可以有效隔离外部电路的干扰，提高系统的可靠性。

注意：模块都需要与 R3 系列耦合器 R3EC 配套使用。

R3 系列数字量输入模块外观如下图所示：

◆ R3-1600



◆ R3-3200



◆ R3-3200-1



4.2 模块技术规格

4.2.1 基本规格

项目	R3-1600	R3-3200	R3-3200-1
IP 等级	IP20		
尺寸 (W*H*D)	12*100*75mm	24*100*75mm	
重量	约 30g	约 50g	约 55g

4.2.2 电源规格

项目	R3-1600	R3-3200	R3-3200-1
端子输入电源额定电压	无		
端子输入电源额定电流	无		
端子输出电源额定电压	无		
端子输出电源额定电流	无		
模块功耗	约 1W	约 2W	约 2W

4.2.3 输入规格

项目	R3-1600	R3-3200	R3-3200-1
输入点数	16	32	
输入的连接方式	内嵌式大口径 Push-In		MIL 接口
输入方式	晶体管漏型 (NPN) 输入, 晶体管源型 (PNP) 输入		
输入电流	5mA		
输入电压范围	DC24V(-15% - +20%)		
模块最大功耗	约 1W	约 2W	约 2W
输入阻抗	4.7KΩ		
OFF-ON 状态	高于 DC 15V, 电流 1.5mA 以上		
ON-OFF 状态	低于 DC 5V, 电流 1mA 以下		
输入保护	光电耦合隔离、抗干扰滤波		

输入频率	1K
硬件响应时间 ON/OFF	100us/100us
软件滤波时间	0~255ms
输入动作的显示	光耦驱动时面板上的 LED 灯亮

4.2.4 软件规格

项目	R3-1600	R3-3200	R3-3200-1
软件输入滤波时间	0~255ms, 可以设置 2 组滤波参数, 每 8 个通道一组, 组内共用一个滤波参数		
输入端口异常检测和指示	无		
输入通道逻辑电平配置	不支持		
独立的通道使能配置	不支持		
诊断上报功能配置	不支持		
停机模式下	输出不刷新, 输入在 safeop 支持刷新		
IO 映射	支持按位、按字及数组访问三种映射方式		

4.3 环境规范

项目	R3-1600	R3-3200	R3-3200-1
工作环境温度	-20°C~60°C		
储存环境温度	-40°C~70°C		
环境湿度	5~95%RH		
防护等级	IP20		
电磁兼容性	噪声抑制, 符合 IEC61000-6-2		
振动规格	振幅/加速度: 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅		
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上		
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地		
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点		
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)		

4.4 接线说明

4.4.1 端子定义



R3-1600			
对应信号	A 列	B 列	对应信号
S/S 0	1	1	S/S 1
IN 0	2	2	IN 8
IN 1	3	3	IN 9
IN 2	4	4	IN 10
IN 3	5	5	IN 11
IN 4	6	6	IN 12
IN 5	7	7	IN 13
IN 6	8	8	IN 14
IN 7	9	9	IN 15




R3-3200							
对应信号	A列	B列	对应信号	对应信号	A列	B列	对应信号
S/S 0	1	1	S/S 1	S/S 2	1	1	S/S 3
IN 0	2	2	IN 8	IN 16	2	2	IN 24
IN 1	3	3	IN 9	IN 17	3	3	IN 25
IN 2	4	4	IN 10	IN 18	4	4	IN 26
IN 3	5	5	IN 11	IN 19	5	5	IN 27
IN 4	6	6	IN 12	IN 20	6	6	IN 28
IN 5	7	7	IN 13	IN 21	7	7	IN 29
IN 6	8	8	IN 14	IN 22	8	8	IN 30
IN 7	9	9	IN 15	IN 23	9	9	IN 31



R3-3200-1	
S/S0	S/S2
IN00	IN16
IN01	IN17
IN02	IN18
IN03	IN19
IN04	IN20
IN05	IN21
IN06	IN22
IN07	IN23
S/S1	S/S3
IN08	IN24
IN09	IN25
IN10	IN26
IN11	IN27
IN12	IN28
IN13	IN29
IN14	IN30
IN15	IN31
•	•
•	•

4.4.2 端子接线


R3-1600



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。


R3-3200



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
 - ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
 - ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

R3-3200-1



R3-3200-1 模块标准配置表				
料号	名称	型号	数量	备注
83420020	32 点数字量输入模块(MIL 接头)	R3-3200-1	1	模块
84010257	输入线缆	DX210-LS-3200-1-1000	1	线缆
83900036	端子台	MTB011	1	端子台(带灯)

MTB011 端子台额定值/性能	
额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 需要匹配相应的线缆及端子台才可使用。
- ◆ R3-3200-1 数字量输入模块需要匹配 DX210-LS-3200-1-1000 系列 (-1000 代表 1 米) 输入线缆及 MTB011 端子台才可使用。如需支持 PNP (源型) 输入或其它长度的线缆，请联系我司人员。

第五章 数字量输出模块

5.1 概述

R3 系列数字量输出模块包括 R3-0008-R, R3-0016-N, R3-0016-P, R3-0032-N, R3-0032-P 及 R3-0032-N-1。

R3-0008-R 具有 8 路数字量继电器输出, R3-0016-N 及 R3-0032-N 分别具有 16 路及 32 路数字量 NPN 输出, R3-0016-P 及 R3-0032-P 分别具有 16 路及 32 路数字量 PNP 输出, 模块均采用内嵌式大口径 Push-In 接口。R3-0032-N-1 具有 32 路数字量 NPN 输出, 采用 MIL 接口, 需要匹配线缆及端子台使用。以上模块均采用隔离技术, 可以有效隔离外部电路的干扰, 提高系统的可靠性。

注意: 模块都需要与 R3 系列耦合器 R3EC 配套使用。

R3 系列数字量输出模块外观如下图所示:

◆ R3-0008-R



◆ R3-0016-N /R3-0016-P



◆ R3-0032-N /R3-0032-P



◆ R3-0032-N-1



5.2 模块技术规格

5.2.1 基本规格

项目	R3-0016-N	R3-0016-P	R3-0032-N	R3-0032-P	R3-0008-R	R3-0032-N-1
IP 等级	IP20					
尺寸 (W*H*D)	12*100*75mm		24*100*75mm			
重量	约 30g		约 50g		约 55g	约 35g

5.2.2 电源规格

项目	R3-0016-N	R3-0016-P	R3-0032-N	R3-0032-P	R3-0032-N-1	R3-0008-R
端子输入 电源额定 电压	无					
端子输入 电源额定 电流	无					
端子输出 电源额定 电压	无					
端子输出 电源额定 电流	无					
模块功耗	约 1W	约 1.5W	约 2.5W	约 3W	约 2.5W	约 2.5W

5.2.3 输出规格

项目	R3-0016-N	R3-0016-P	R3-0032-N	R3-0032-P	R3-0032-N-1	R3-0008-R
输出点数	16		32		8	
输出的连 接方式	内嵌式大口径 Push-In			MIL 接口	内嵌式大口径 Push-In	
输出方式	NPN 输出	PNP 输出	NPN 输出	PNP 输出	NPN 输出	继电器输出

输出电压范围	DC5V~DC24V					250Vac/30Vdc
输出电流	单路峰值 500mA, 单路 COM 最大 2A 电流					2A (单个点)
模块最大功耗	约 1W	约 1.5W	约 2.5W	约 3W	约 2.5W	约 2.5W
OFF 漏电流	<5mA					
工作频率	1K					1HZ
硬件响应时间 ON/OFF	100us/100us					OFF-ON,<15ms ON-OFF,<15ms
隔离方式	光电隔离					继电器
输出保护	短路保护, 过流保护					
输出动作的显示	光耦驱动时面板上的 LED 灯亮					

5.2.4 软件规格

项目	R3-0016-N	R3-0016-P	R3-0032-N	R3-0032-P	R3-0032-N-1	R3-0008-R
故障停机输出状态模式	清零, 保持当前值					
故障停机输出预设值	0 或 1					
输出端口异常检测和指示	无					
输出通道逻辑电平配置	不支持					
独立的通道使	不支持					

能配置	
诊断上报功能配置	不支持
停机模式下	按故障停机状态模式和预设值输出, 不再刷新
IO 映射	支持按位、按字及数组访问三种映射方式

5.3 环境规范

项目	R3-0016-N	R3-0016-P	R3-0032-N	R3-0032-P	R3-0032-N-1	R3-0008-R
工作环境温度	-20°C~60°C					
储存环境温度	-40°C~70°C					
环境湿度	5~95%RH					
防护等级	IP20					
电磁兼容性	噪声抑制, 符合 IEC61000-6-2					
振动规格	振幅/加速度: 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅					
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上					
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地					
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点					
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)					

5.4 接线说明

5.4.1 端子定义




R3-0008-R			
对应信号	A 列	B 列	对应信号
COM0	1	1	COM2
OUT 0	2	2	OUT 4
OUT 1	3	3	OUT 5
•	4	4	•
COM1	5	5	COM3
OUT 2	6	6	OUT 6
OUT 3	7	7	OUT 7
•	8	8	•
•	9	9	•




R3-0016-N			
对应信号	A列	B列	对应信号
COM	1	1	COM
OUT 0	2	2	OUT 8
OUT 1	3	3	OUT 9
OUT 2	4	4	OUT 10
OUT 3	5	5	OUT 11
OUT 4	6	6	OUT 12
OUT 5	7	7	OUT 13
OUT 6	8	8	OUT 14
OUT 7	9	9	OUT 15



R3-0016-P			
对应信号	A列	B列	对应信号
24V	1	1	COM
OUT 0	2	2	OUT 8
OUT 1	3	3	OUT 9
OUT 2	4	4	OUT 10
OUT 3	5	5	OUT 11
OUT 4	6	6	OUT 12
OUT 5	7	7	OUT 13
OUT 6	8	8	OUT 14
OUT 7	9	9	OUT 15



R3-0032-N							
对应信号	A列	B列	对应信号	对应信号	A列	B列	对应信号
COM	1	1	COM	COM	1	1	COM
OUT0	2	2	OUT8	OUT16	2	2	OUT24
OUT1	3	3	OUT9	OUT17	3	3	OUT25
OUT2	4	4	OUT10	OUT18	4	4	OUT26
OUT3	5	5	OUT11	OUT19	5	5	OUT27
OUT4	6	6	OUT12	OUT20	6	6	OUT28
OUT5	7	7	OUT13	OUT21	7	7	OUT29
OUT6	8	8	OUT14	OUT22	8	8	OUT30
OUT7	9	9	OUT15	OUT23	9	9	OUT31




R3-0032-P							
对应信号	A列	B列	对应信号	对应信号	A列	B列	对应信号
24V0	1	1	COM0	24V1	1	1	COM1
OUT0	2	2	OUT8	OUT16	2	2	OUT24
OUT1	3	3	OUT9	OUT17	3	3	OUT25
OUT2	4	4	OUT10	OUT18	4	4	OUT26
OUT3	5	5	OUT11	OUT19	5	5	OUT27
OUT4	6	6	OUT12	OUT20	6	6	OUT28
OUT5	7	7	OUT13	OUT21	7	7	OUT29
OUT6	8	8	OUT14	OUT22	8	8	OUT30
OUT7	9	9	OUT15	OUT23	9	9	OUT31



R3-0032-N-1	
COM	COM
OUT0	OUT16
OUT1	OUT17
OUT2	OUT18
OUT3	OUT19
OUT4	OUT20
OUT5	OUT21
OUT6	OUT22
OUT7	OUT23
COM	COM
OUT8	OUT24
OUT9	OUT25
OUT10	OUT26
OUT11	OUT27
OUT12	OUT28
OUT13	OUT29
OUT14	OUT30
OUT15	OUT31
•	•
•	•


5.4.2 端子接线

R3-0008-R




接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。




接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。



接线注意事项


- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。


R3-0032-P



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
 - ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
 - ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

R3-0032-N-1



R3-0032-N-1 模块标准配置表				
料号	名称	型号	数量	备注
83420015	32 点数字量输出模块 (MIL 接头)	R3-0032-N-1	1	模块
84010259	输出线缆	DX210-LS-0032-N-1-1000	1	线缆
83900036	端子台	MTB011	1	端子台 (带 灯)

MTB011 端子台额定值/性能	
额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ R3-0032-N-1 数字量输出模块需要匹配 DX210-LS-0032N-1-1000 系列（-1000 代表 1 米）输出线缆及 MTB011 端子台才可使用。如需其它长度的线缆，请联系我司人员。

第六章 数字量输入输出模块

6.1 概述

R3 系列数字量输入输出模块包括 R3-0808-N, R3-1616-N 及 R3-3232-N-1。

R3-0808-N 及 R3-1616-N 具有 8 路及 16 路数字量 NPN/PNP 输入, 8 路及 16 路数字量 NPN 输出, 采用内嵌式大口径 Push-In 接口。R3-3232-N-1 具有 32 路数字量 NPN/PNP 输入, 32 路数字量 NPN 输出, 采用 MIL 接口, 需要匹配线缆及端子台使用。模块均采用光电隔离和滤波技术, 可以有效地隔离外部电路的干扰, 从而提高系统的可靠性。

注意: 模块都需要与 R3 系列耦合器 R3EC 配套使用。

R3 系列各数字量输入输出模块外观图如下所示:

◆ R3-0808-N



◆ R3-1616-N



◆ R3-3232-N-1



6.2 模块技术规格

6.2.1 基本规格

项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
IP 等级	IP20		
尺寸 (W*H*D)	12*100*75mm	24*100*75mm	36*100*75mm
重量	约 30g	约 50g	约 75g

6.2.2 电源规格

项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
端子输入电源额定电压	无		
端子输入电源额定电流	无		
端子输出电源额定电压	无		
端子输出电源额定电流	无		
模块功耗	约 1W	约 2.3W	约 5W

6.2.3 输入规格

项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
输入点数	8	16	32
输入的连接方式	内嵌式大口径 Push-In		
输入方式	晶体管漏型 (NPN) 输入, 晶体管源型 (PNP) 输入		
输入电流	5mA		
输入电压范围	DC24V(-15% - +20%)		
模块最大功耗	<1W		
输入阻抗	4.7KΩ		
OFF-ON 状态	高于 DC 15V, 电流 1.5mA 以上		
ON-OFF 状态	低于 DC 5V, 电流 1mA 以下		
输入保护	光电耦合隔离、抗干扰滤波		

输入频率	1K
软件滤波时间	1ms~255ms
输入动作的显示	光耦驱动时面板上的 LED 灯亮

6.2.4 输出规格

项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
输出点数	8	16	32
输出的连接方式	内嵌式大口径 Push-In		MIL 接口
输出方式	NPN 输出		
输出电压范围	DC5V~DC24V		
输出电流	单路峰值 500mA, 单路 COM 最大 2A 电流		
模块最大功耗	<1W		
OFF 漏电流	<5mA		
工作频率	1K		
隔离方式	光电隔离		
输出保护	短路保护, 过流保护		
输出动作的显示	光耦驱动时面板上的 LED 灯亮		

6.2.5 软件规格

项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
故障停机输出状态模式	清零, 保持当前值		
故障停机输出预设值	0 或 1		
输出端口异常检测和指示	无		
输出通道逻辑电平配置	不支持		
独立的通道使能配置	不支持		
诊断上报功能配置	不支持		
停机模式下	按故障停机状态模式和预设值输出, 不再刷新		
IO 映射	支持按位、按字及数组访问三种映射方式		

6.3 环境规范


项目	R3-0808-N	R3-1616-N	R3-3232-N-1
工作环境温度	-20°C~60°C		
储存环境温度	-40°C~70°C		
环境湿度	5~95%RH		
防护等级	IP20		
电磁兼容性	噪声抑制, 符合 IEC61000-6-2		
振动规格	振幅/加速度: 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅		
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上		
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地		
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点		
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)		

6.4 接线说明

6.4.1 端子定义



R3-0808-N			
对应信号	A列	B列	对应信号
S/S 0	1	1	COM
IN 0	2	2	OUT 0
IN 1	3	3	OUT 1
IN 2	4	4	OUT 2
IN 3	5	5	OUT 3
IN 4	6	6	OUT 4
IN 5	7	7	OUT 5
IN 6	8	8	OUT 6
IN 7	9	9	OUT 7




R3-1616-N							
对应信号	A列	B列	对应信号	对应信号	A列	B列	对应信号
S/S 0	1	1	S/S 1	COM	1	1	COM
IN 0	2	2	IN 8	OUT0	2	2	OUT8
IN 1	3	3	IN 9	OUT1	3	3	OUT9
IN 2	4	4	IN 10	OUT2	4	4	OUT10
IN 3	5	5	IN 11	OUT3	5	5	OUT11
IN 4	6	6	IN 12	OUT4	6	6	OUT12
IN 5	7	7	IN 13	OUT5	7	7	OUT13
IN 6	8	8	IN 14	OUT6	8	8	OUT14
IN 7	9	9	IN 15	OUT7	9	9	OUT15



R3-3232-N-1			
COM	COM	S/S0	S/S2
OUT0	OUT16	IN00	IN16
OUT1	OUT17	IN01	IN17
OUT2	OUT18	IN02	IN18
OUT3	OUT19	IN03	IN19
OUT4	OUT20	IN04	IN20
OUT5	OUT21	IN05	IN21
OUT6	OUT22	IN06	IN22
OUT7	OUT23	IN07	IN23
COM	COM	S/S1	S/S3
OUT8	OUT24	IN08	IN24
OUT9	OUT25	IN09	IN25
OUT10	OUT26	IN10	IN26
OUT11	OUT27	IN11	IN27
OUT12	OUT28	IN12	IN28
OUT13	OUT29	IN13	IN29
OUT14	OUT30	IN14	IN30
OUT15	OUT31	IN15	IN31
•	•	•	•
•	•	•	•

6.4.2 端子接线


R3-0808-N



接线注意事项


- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

R3-1616-N



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

R3-3232-N-1


R3-3232-N-1 模块标准配置表				
料号	名称	型号	数量	备注
83420017	64 点数字量输入输出模块 (MIL 接头)	R3-3232-N-1	1	模块
84010257	输入线缆	DX210-LS-3200-1-1000	1	线缆
84010259	输出线缆	DX210-LS-0032-N-1-1000	1	线缆
83900036	端子台	MTB011	1	端子台 (带灯)

MTB011 端子台额定值/性能	
额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ R3-3232-N-1 数字量输入输出模块需要匹配 DX210-LS-3200-1-1000 系列(-1000 代表 1 米) 输入线缆、DX210-LS-0032N-1-1000 系列 (-1000 代表 1 米) 输出线缆及 MTB011 端子台才可使用。如需支持 PNP (源型) 输入或其它长度的线缆，请联系我司人员。

第七章 模拟量输入模块

7.1 概述

R3-A0400-IV 是模拟量输入模块，支持 4 路电压/电流输入模式，分辨率达 16 位，响应时间为 1ms/4 通道，且电源具有过流及反接保护。需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3 系列模拟量输入模块外观图如下所示：

◆ R3-A0400-IV



7.2 模块技术规格

7.2.1 基本规格

项目	规格
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

7.2.2 电源规格

项目	R3-A0400-IV
端子输入电源额定电压	24V DC(20.4V DC – 28.8V DC)
端子输入电源额定电流	50mA(24V 时典型值)
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

7.2.3 输入规格

项目	R3-A0400-IV				
输入类型	模拟量输入				
输入方式	电压/电流				
输入通道	4				
分辨率	16 位				
转换时间	250us/通道				
输入方式	单端/差分 (兼容)				
额定电压输入范围	-10V~10V	0V~10V	-5V~5V	0V~5V	1V~5V
额定数字转换范围	-32000~32000	0~32000	-32000~32000	0~32000	0~32000
电压输入范围极限	-10.2V~10.2V	-0.2V~10.2V	-5.1V~5.1V	-0.1V~5.1V	0.2V~5.08V
数字转换范围	-32640~32640	-640~32640	-32640~32640	-640~32640	-6400~32640

极限				
默认量程	-10V~10V			
电压输入阻抗	1MΩ			
电压输入精度 (25°C)	±0.1% (全量程)			
电压输入精度 (全温度范围)	±0.2% (全量程)			
电压输入诊断	不支持			
额定电流输入 范围	4mA~20mA	0mA~20mA	-20mA~20mA	
额定数字转换 范围	0~32000	0~32000	-32000~32000	
电流输入范围 极限	1mA~20.32mA	-0.2mA~20.4mA	-20.4mA~20.4mA	
数字转换范围 极限	-6000~32640	-320~32640	-32640~32640	
电流输入阻抗	250			
电流输入精度 (25°C)	±0.2% (全量程)			
电流输入精度 (全温度范围)	±0.3% (全量程)			
电流输入极限	瞬时±30mA, 平均±24mA			
电流输入诊断	支持			
是否隔离	接口通道间不隔离, 电源与接口隔离, 接口与总线隔离			
输入动作显示	无			
输入降额	无			

7.2.4 软件规格

项目	R3-A0400-IV
通道使能配置	支持
诊断上报	支持
诊断检测使能配置	电压测短路, 电流测断线, 输出范围包含 0 的模式不支持

转换模式配置	±10V, 0-10V, ±5V, 0-5V, 1-5V, ±20mA, 0-20mA, 4-20mA
滤波参数设置	软件滤波时间可以通过上位机配置, 设置范围为 0-255, 单位: ms
超限检测使能配置	支持
峰值保持使能配置	支持
采样时间	250us/通道
采样刷新	按照采样时间异步刷新, 不要求按总线周期同步刷新
停止模式	保持当前值, 不再刷新

7.3 环境规范

项目	R3-A0400-IV
工作环境温度	-20°C~60°C
储存环境温度	-40°C~70°C
环境湿度	5~95%RH
防护等级	IP20
电磁兼容性	噪声抑制, 符合 IEC61000-6-2
振动规格	振幅/加速度: 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)


7.4 接线说明

7.4.1 端子定义



对应信号	A列	B列	对应信号
+24V	1	1	0V
PE	2	2	PE
•	3	3	•
I0+	4	4	I1+
V0+	5	5	V1+
VI0-	6	6	VI1-
I2+	7	7	I3+
V2+	8	8	V3+
VI2-	9	9	VI3-

7.4.2 端子接线



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 模拟信号线采用两芯双绞屏蔽线。
- ◆ 如果是电流输入模式，必须将 V+和 I+端子短接。

第八章 模拟量输出模块

8.1 概述

R3-A0004-IV 是一款模拟量输出模块，支持 4 路电压或电流输出模式，分辨率 16 位，响应时间为 1ms/4 通道，且电源具有过流及反接保护。需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3 系列模拟量输出模块外观图如下所示：

◆ R3-A0004-IV



8.2 模块技术规格

8.2.1 基本规格

项目	R3-A0004-IV
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

8.2.2 电源规格

项目	R3-A0004-IV
端子输入电源额定电压	24V DC(20.4V DC – 28.8V DC)
端子输入电源额定电流	50mA(24V 时典型值)
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	3W

8.2.3 输出规格

项目	R3-A0004-IV				
输出类型	模拟量输出				
输出方式	电压/电流				
输出通道	4				
分辨率	16 位				
转换时间	250us/通道				
额定电压输出范围	-10V~10V	0V~10V	-5V~5V	0V~5V	1V~5V
额定数字转换范围	-32000~32000	0~32000	-32000~32000	0~32000	0~32000
电压输出范围极限	-10.2V~10.2V	0.2V~10.2V	-5.1V~5.1V	-0.1V~5.1V	0.2V~5.08V
数字转换范围	-32640~32640	-640~32640	-32640~32640	-640~32640	-6400~32640


极限											
默认量程	-10V~10V										
电压输出负载	最大负载 1KΩ										
电压输出精度 (25°C)	±0.1% (全量程)										
电压输出精度 (全温度范围)	±0.5% (全量程)										
电压输出诊断	支持短路检测, 支持过温保护										
电流输出范围	±20mA, 0-20mA, 4-20mA										
额定电流输出 范围	4mA~20mA	0mA~20mA									
额定数字转换 范围	0~32000	0~32000									
电流输出范围 极限	1mA~20.32mA	-0.2mA~20.4mA									
数字转换范围 极限	-6000~32640	-320~32640									
电流输出负载	0Ω – 600Ω										
电流输出精度 (25°C)	±0.1% (全量程)										
电流输出精度 (全温度范围)	±0.5% (全量程)										
电流输出诊断	支持开路检测, 支持过温保护										
是否隔离	接口通道间不隔离, 电源与接口隔离, 接口与总线隔离										
输出动作显示	无										
输出降额	电流输出模式下根据不同安装位置有降额要求, 具体请参考章节“8.3 环境规范”										

8.2.4 软件规格


项目	R3-A0004-IV
通道使能配置	支持
诊断上报	支持
诊断检测使能配置	电压测短路, 电流测断线, 输出范围包含 0 的模式不支持

转换模式配置	$\pm 10V$, 0-10V, $\pm 5V$, 0-5V, 1-5V, $\pm 20mA$, 0-20mA, 4-20mA
停机后输出状态配置	清零、保持当前输出、输出预设值
停机后输出预设值配置	支持
峰值保持使能配置	支持
停止模式	保持当前值, 不再刷新

8.3 环境规范

项目	R3-A0004-IV																				
工作环境温度	-20°C~60°C																				
储存环境温度	-40°C~70°C																				
环境湿度	5~95%RH																				
防护等级	IP20																				
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2																				
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅																				
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上																				
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地																				
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点																				
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)																				
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <table border="1"> <caption>工作温度 (°C) vs. 负载 (Ω) (电流输出模式)</caption> <thead> <tr> <th>工作温度 (°C)</th> <th>4通道 (0-3)</th> <th>3通道 (0-2)</th> <th>2通道 (0-1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-40</td> <td>0-600</td> <td>0-600</td> <td>0-600</td> </tr> <tr> <td>40-45</td> <td>0-600</td> <td>0-600</td> <td>0-600</td> </tr> <tr> <td>45-50</td> <td>0-600</td> <td>0-600</td> <td>0-150</td> </tr> <tr> <td>50-55</td> <td>0-600</td> <td>0-150</td> <td>0-150</td> </tr> </tbody> </table>	工作温度 (°C)	4通道 (0-3)	3通道 (0-2)	2通道 (0-1)	0-40	0-600	0-600	0-600	40-45	0-600	0-600	0-600	45-50	0-600	0-600	0-150	50-55	0-600	0-150	0-150
工作温度 (°C)	4通道 (0-3)	3通道 (0-2)	2通道 (0-1)																		
0-40	0-600	0-600	0-600																		
40-45	0-600	0-600	0-600																		
45-50	0-600	0-600	0-150																		
50-55	0-600	0-150	0-150																		

非水平方向安装时




8.4 接线说明

8.4.1 端子定义



对应信号	A列	B列	对应信号
+24V	1	1	0V
PE	2	2	PE
•	3	3	•
I0+	4	4	I1+
V0+	5	5	V1+
VI0-	6	6	VI1-
I2+	7	7	I3+
V2+	8	8	V3+
VI2-	9	9	VI3-

8.4.2 端子接线



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 模拟信号线采用两芯双绞屏蔽线。

第九章 热电偶温度模块

9.1 概述

R3 系列热电偶温控模块包括 R3-T0400-TC 及 R3-T0400P-TC。

R3-T0400-TC 支持 4 路各类热电偶输入，分辨率 24 位，模块本体支持 PID 温度控制。需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3-T0400P-TC 优化了使用方式，采取 PDO 控制方式使用模块（注意：必须要和 R3EC-P 搭配使用），除此以外，其余规格与 R3-T0400-TC 一致。

R3 系列热电偶温度模块外观图如下所示：

◆ R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC



9.2 模块技术规格

9.2.1 基本规格

项目	R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

9.2.2 电源规格

项目	R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

9.2.3 输入规格


项目	R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC
传感器输入类型及规格	热电偶 (J /K /R /S /T /E /N /B) 及±100mV 电压输入
传感器接线	两线制
输入通道	4
分辨率	电压: 24 位 温度: 0.1°C / 0.1°F
转换时间	300ms、500ms、1000ms/4 通道 (可通过软件配置)
测量输入范围	J 型: -80°C~1200°C/-112°F~2192°F K 型: -90°C~1300°C/-130°F~2372°F (默认) R 型: -50°C~1300°C/-58°F~2372°F S 型: -50°C~1300°C/-58°F~2372°F T 型: -100°C~400°C/-148°F~752°F E 型: -100°C~950°C/-148°F~1742°F


	N型: -100°C~1300°C/-148°F~2372°F B型: 200°C~1800°C/392°F~3272°F 电压: -100mv~100mv
精确度	±0.1%+1°C (冷端补偿) 在 (25°C, 77°F) 范围内满刻度时 ±0.3%+1°C (冷端补偿) 在(-20~60°C, -4~140°F) 范围内满刻度时
灵敏度	0.1°C, 0.1 °F
冷端补偿方式	冷端补偿精度±1°C
显示模式	摄氏度 (°C) /华氏度 (°F)

9.2.4 软件规格

项目	R3-T0400-TC	R3-T0400P-TC
通道使能配置	支持	
诊断上报	支持	
超限检测使能	支持	
超限检测上下限	支持	
PID 自整定	支持	支持 (PDO 控制)
冷端补偿	支持	
参数保存	支持	
参数复位	支持	
温度偏移	范围 -2050~2050 (-205 °C ~205°C)	范围 -2050~2050 (-205 °C ~205°C, PDO 控制)
诊断检测使能配置	断线检测、超限异常报警、设置参数异常报警	
温度单位	摄氏度 (默认) /华氏度	
断线后显示	32767 (默认) 或-32768 (最小)	
滤波时间	0~100s,默认 5s	

9.3 环境规范

项目	R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC																				
工作环境温度	-20°C~60°C																				
储存环境温度	-40°C~70°C																				
环境湿度	5~95%RH																				
防护等级	IP20																				
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2																				
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅																				
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上																				
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地																				
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点																				
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)																				
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <table border="1"> <caption>工作温度 (°C) vs. 负载 (Ω) 限制</caption> <thead> <tr> <th>工作温度 (°C)</th> <th>4通道 (通道0到通道3)</th> <th>3通道 (通道0到通道2)</th> <th>2通道 (通道0到通道1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 ~ 20</td> <td>0 ~ 600</td> <td>0 ~ 600</td> <td>0 ~ 600</td> </tr> <tr> <td>20 ~ 45</td> <td>0 ~ 150</td> <td>0 ~ 600</td> <td>0 ~ 600</td> </tr> <tr> <td>45 ~ 50</td> <td>0 ~ 150</td> <td>0 ~ 150</td> <td>0 ~ 600</td> </tr> <tr> <td>50 ~ 55</td> <td>0 ~ 150</td> <td>0 ~ 150</td> <td>0 ~ 150</td> </tr> </tbody> </table>	工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3)	3通道 (通道0到通道2)	2通道 (通道0到通道1)	0 ~ 20	0 ~ 600	0 ~ 600	0 ~ 600	20 ~ 45	0 ~ 150	0 ~ 600	0 ~ 600	45 ~ 50	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 600	50 ~ 55	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 150
工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3)	3通道 (通道0到通道2)	2通道 (通道0到通道1)																		
0 ~ 20	0 ~ 600	0 ~ 600	0 ~ 600																		
20 ~ 45	0 ~ 150	0 ~ 600	0 ~ 600																		
45 ~ 50	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 600																		
50 ~ 55	0 ~ 150	0 ~ 150	0 ~ 150																		



9.4 接线说明

9.4.1 端子定义


● R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC



对应信号	A列	B列	对应信号
TC0+	1	1	TC0-
TC1+	2	2	TC1-
TC2+	3	3	TC2-
TC3+	4	4	TC3-
PE	5	5	PE
PE	6	6	PE
PE	7	7	PE
PE	8	8	PE
PE	9	9	PE

9.4.2 端子接线

● R3-T0400-TC/R3-T0400P-TC



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 模拟信号线采用两芯双绞屏蔽线。
- ◆ 模块需可靠接地。

第十章 热电阻温度模块

10.1 概述

R3-T0400-TR 是一款热电阻温度控制模块，支持 4 路各类热电阻输入，分辨率 24 位，模块本体支持 PID 温度控制。需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3 系列热电阻温度模块外观图如下所示：

◆ R3-T0400-TR



10.2 模块技术规格

10.2.1 基本规格

项目	R3-T0400-TR
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

10.2.2 电源规格

项目	R3-T0400-TR
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

10.2.3 输入规格


项目	R3-T0400-TR
传感器输入类型及规格	热 电 阻 (PT100/PT500/PT1000/Cu50/Cu100) 及 0~300Ω/0~3000Ω
传感器接线	两线制/三线制
输入通道	4
分辨率	电压: 24 位 温度: 0.1°C / 0.1°F
转换时间	300ms、500ms、1000ms/4 通道 (可通过软件配置)
测量输入范围	PT100: -180°C~800°C/-292°F~1472°F(默认) PT500: -180°C~800°C/-292°F~1472°F PT1000: -180°C~800°C/-292°F~1472°F Cu50: -50°C~150°C/-58°F~302°F Cu100: -50°C~150°C/-58°F~302°F


精确度	$\pm 0.1\% + 1^\circ\text{C}$ (冷端补偿) 在 $(25^\circ\text{C}, 77^\circ\text{F})$ 范围内满刻度时 $\pm 0.3\% + 1^\circ\text{C}$ (冷端补偿) 在 $(-20\text{~}60^\circ\text{C}, -4\text{~}140^\circ\text{F})$ 范围内满刻度时
灵敏度	$0.1^\circ\text{C}, 0.1^\circ\text{F}$
显示模式	摄氏度 $(^\circ\text{C})$ /华氏度 $(^\circ\text{F})$

10.2.4 软件规格

项目	R3-T0400-TR
通道使能配置	支持
诊断上报	支持
超限检测使能	支持
超限检测上下限	支持
PID 自整定	支持
冷端补偿	支持
参数保存	支持
参数复位	支持
温度偏移	范围-2050~2050 $(-205^\circ\text{C} \text{~} 205^\circ\text{C})$ /0~60 $(0\text{~}300\Omega)$ /0~600 $(0\text{~}3000\Omega)$
诊断检测使能配置	断线检测、超限异常报警、设置参数异常报警
温度单位	摄氏度 (默认) /华氏度
断线后显示	32767 (默认) 或-32768 (最小)
滤波时间	0~100s,默认 5s

10.3 环境规范

项目	R3-T0400-TR																																				
工作环境温度	-20°C~60°C																																				
储存环境温度	-40°C~70°C																																				
环境湿度	5~95%RH																																				
防护等级	IP20																																				
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2																																				
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅																																				
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上																																				
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地																																				
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点																																				
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)																																				
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <table border="1"> <caption>Graph Data (Approximate)</caption> <thead> <tr> <th>工作温度 (°C)</th> <th>4通道 (通道0到通道3) 负载 (Ω)</th> <th>3通道 (通道0到通道2) 负载 (Ω)</th> <th>2通道 (通道0到通道1) 负载 (Ω)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>600</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>10</td><td>500</td><td>500</td><td>500</td></tr> <tr><td>20</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td></tr> <tr><td>30</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr><td>40</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td></tr> <tr><td>45</td><td>150</td><td>150</td><td>150</td></tr> <tr><td>50</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>55</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3) 负载 (Ω)	3通道 (通道0到通道2) 负载 (Ω)	2通道 (通道0到通道1) 负载 (Ω)	0	600	600	600	10	500	500	500	20	400	400	400	30	300	300	300	40	200	200	200	45	150	150	150	50	100	100	100	55	0	0	0
工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3) 负载 (Ω)	3通道 (通道0到通道2) 负载 (Ω)	2通道 (通道0到通道1) 负载 (Ω)																																		
0	600	600	600																																		
10	500	500	500																																		
20	400	400	400																																		
30	300	300	300																																		
40	200	200	200																																		
45	150	150	150																																		
50	100	100	100																																		
55	0	0	0																																		




10.4 接线说明

10.4.1 端子定义



对应信号	A列	B列	对应信号
A0	1	1	A1
B0	2	2	B1
b0	3	3	b1
A2	4	4	A3
B2	5	5	B3
b2	6	6	b3
PE	7	7	PE
PE	8	8	PE
PE	9	9	PE

10.4.2 端子接线



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 模拟信号线采用三芯屏蔽线。
- ◆ 模块需可靠接地。

第十一章 串口通信模块

11.1 概述

R3 系列串口通信模块包括 R3-RS02-COM 及 R3-RS02-485，均具备 2 路通信接口。R3-RS02-COM 的通道 0 可配置为 RS232/RS485，端口 1 可配置为 RS232/RS485/RS422（注意：只有端口 1 才能选择 RS422，且端口 1 选择 RS422 时，端口 0 只可选择 RS232）。R3-RS02-485 的通道 0 和通道 1 均为 485 通信接口。两款模块的两个端口均支持自由协议、ModBus RTU Master 及 ModBus RTU Slave。串口通信模块需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3 系列串口通信模块外观图如下所示：

◆ R3-RS02-COM



◆ R3-RS02-485



11.2 模块技术规格

11.2.1 基本规格

项目	R3-RS02-COM/R3-RS02-485
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

11.2.2 电源规格

项目	R3-RS02-COM/R3-RS02-485
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

11.2.3 输出规格

项目	R3-RS02-COM
输出通道	2
输出的连接方式	内嵌式大口径 Push-In
通信接口类型	RS232/RS485/RS422 端口 0: RS232/RS485 端口 1: RS232/RS485/RS422 注意: 只有端口 1 才能选择 RS422, 且端口 1 选择 RS422 时, 端口 0 只可选择 RS232
终端匹配电阻	R+/R-短接


项目	R3-RS02-485
输出通道	2
输出的连接方式	内嵌式大口径 Push-In


通信接口类型	RS485
终端匹配电阻	R+/R-短接

11.2.4 软件规格

项目	R3-RS02-COM/R3-RS02-485
协议类型	自由协议/ModBus RTU Master/ModBus RTU Slave
通信方式	半双工(RS485)/全双工 (RS232/RS422)
波特率	4800bit/s, 9600bit/s, 19200 bit/s, 38400bit/s, 57600 bit/s, 115200 bit/s
数据长度	7 位/8 位(选择 7 位时不能选择无校验, 否则报错)
奇偶校验	无校验/偶校验/奇校验
起始位	1 位
停止位	1 位/2 位
连接数	RS485: 最多支持 31 个 Modbus 从站 RS232/RS422: 只能支持 1 个 Modbus 从站
最大通信距离	RS232: 最大 15 米 RS422/RS485: 最大 1200 米
通信数据刷新	自由刷新
单通道单次通信数据包大小	22 个字节
发送缓存区大小	1024 字节
接收缓存区大小	1024 字节
收数据缓存区设置	缓冲区满时保留当前数据/缓冲区满时清除当前数据
发数据缓存区设置	缓冲区满时保留当前数据/缓冲区满时清除当前数据
帧间隔	5~1000ms, 默认 5ms

11.3 环境规范

项目	R3-RS02-COM/R3-RS02-485
工作环境温度	-20°C~60°C
储存环境温度	-40°C~70°C
环境湿度	5~95%RH
防护等级	IP20
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <p>The graph illustrates the current output range (mA) as a function of temperature (°C) and load (Ω) for three different channel configurations:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4通道 (通道0到通道3): The lightest gray shaded area, representing the widest range of 0 to 400mA. 3通道 (通道0到通道2): The medium gray shaded area, representing a range of 0 to 200mA. 2通道 (通道0到通道1): The darkest gray shaded area, representing the narrowest range of 0 to 100mA. <p>The x-axis represents temperature from 0°C to 55°C. The y-axis represents load from 0Ω to 600Ω. The graph shows that as temperature increases, the allowed load range for a given current output decreases, and the current output range for a given load decreases.</p>



11.4 接线说明

11.4.1 端子定义

◆ R3-RS02-COM



对应信号		A列	B列	对应信号	
EGND		1	1	EGND	
TXD0		2	2	RXD0	
D0+	TX1+	3	3	D0-	TX1-
R0+		4	4	R0-	
EGND		5	5	EGND	
TXD1		6	6	RXD1	
D1+	RX1+	7	7	D1-	RX1-
R1+		8	8	R1-	
PE		9	9	PE	


◆ R3-RS02-485



对应信号	A列	B列	对应信号
EGND	1	1	EGND
485+	2	2	485-
R0+	3	3	R0-
EGND	4	4	EGND
485+	5	5	485-
R1+	6	6	R1-
PE	7	7	PE
PE	8	8	PE
PE	9	9	PE


11.4.2 端子接线

◆ R3-RS02-COM




接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 与外部设备进行 RS232 通信时，模块的 TXD（发送）端及 RXD（接收端）与外部设备的 RXD（接收端）及 TXD（发送端）相连接。
- ◆ 模块需可靠接地。
- ◆ 模块信号地 EGND 需要和外部设备的信号地相连。



接线注意事项


- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 为防止通信时信号反射，与外部设备进行 RS485 通信时，需要连接终端电阻（模块本体 R+与 R-短接即可）
- ◆ 模块需可靠接地。
- ◆ 模块信号地 EGND 需要和所有节点的 485 信号地相连。



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 与外部设备进行 RS422 通信时，模块的差分发送端（TX1+/TX1-）与外部设备的差分接收端（RX+/RX-）相连接，模块的差分接收端（RX1+/RX1-）与外部设备的差分发送端（TX+/TX-）相连接。
- ◆ 模块需可靠接地。
- ◆ 模块信号地 EGND 需要和外部设备的信号地相连。

◆ R3-RS02-485




接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 为防止通信时信号反射，与外部设备进行 RS485 通信时，需要连接终端电阻（模块本体 R+ 与 R- 短接即可）
- ◆ 模块需可靠接地。
- ◆ 模块信号地 EGND 需要和所有节点的 485 信号地相连。

11.4.3 RS485 总线拓扑注意事项

RS485 总线拓扑如下图所示，推荐使用菊花链方式连接（**禁止使用星型连接**），使用双绞屏蔽线，所有节点的 RS485 信号地连接在一起，最多连接 31 个节点，每个节点的距离需要小于 3 米，总线的两端需要匹配 120Ω 终端电阻防止信号反射。（若从站为雷赛 R3 系列串口模块，只需在另一端短接 R+/R-）



第十二章 差分编码器模块

12.1 概述

R3-E0200-D 是 R3 系列差分编码器模块，支持 2 通道 5V 差分/单端编码器计数，4 通道高速输入口，2 通道高速输出口。此外，模块输入输出接口均采用光电隔离和滤波技术，可以有效隔离外部电路的干扰，以提高系统的可靠性。需要与 R3 系列耦合器配套使用。

R3 系列差分编码器模块外观图如下所示：

◆ R3-E0200-D



12.2 产品特点

1、脉冲信号形式

支持 2 路 5V 差分/单端编码器信号输入 (1/2/4 倍频 AB 相、CW/CCW 及脉冲+方向)，支持环形/线性计数模式，计数频率最高可达 4M (4 倍频 16M)。

2、32 位计数

支持 2 路 32 位计数，计数范围为-2147483648~2147483647。

3. 两种计数模式

线性计数模式：可设置最大及最小计数值（如-2147483648~2147483647），若超出范围则自动检测提示超限。

环形计数模式：可在最大及最小计数值（如-2147483647~2147483647）循环计数。

4. 预置

可以通过配置高速输入口做预置功能将预置值参数传给计数器。

5. 锁存

支持单次锁存及连续锁存，在 FIFO 模式下可连续锁存 1024 个值。

6. 高速一维比较

单个点比较：预先设置比较点置和比较方式（小于/等于/大于比较值），与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出。

多个点比较（FIFO 模式）：预先添加所需要的比较点值及设置比较方式，与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出(输出时间可设置)，FIFO 模式下最多可添加 2500 个点。

多个点比较（线性模式）：预先设置比较点值、增量及设置比较方式，与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出(输出时间可设置)，线性比较模式时，最多可触发 32767 个点。

7. 高速二维比较

预先设置好比较模式（进入误差带后触发/进入误差带单轴等于后再触发）、误差带及比较点值，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出，输出端口可设置成脉宽输出或者 PWM 输出模式。FIFO 模式下最多可缓存 512 个点。

8. 复位功能

可通过配置软件内部/外部高速输入端口复位编码器计数。

9. PWM 输出

模块的 OUT00~OUT01 可做 PWM 输出。

10. 数字量输入端口

IN00~IN01：关于编码器0的锁存/清零/预置/普通输入

IN02~IN03：关于编码器1的锁存/清零/预置/普通输入

11. 数字量输出端口

OUT0：编码器 0 及编码器 1 的比较/二维比较/PWM/普通输出

OUT1：编码器 0 及编码器 1 的比较/二维比较/PWM/普通输出

12.3 模块技术规格

12.3.1 基本规格

项目	R3-E0200-D
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

12.3.2 电源规格

项目	R3-E0200-D
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

12.3.3 输入规格

项目	R3-E0200-D	
输入类型	高速输入通道	编码器通道
输入方式	NPN/PNP	5V 差分/单端输入
通道数量	4	2
输入频率	200KHz	频率 4MHz (4 倍频 16M)
输入 ON/OFF 硬件响应时间	500ns/200ns	-
输入保护	光电耦合隔离、抗干扰滤波	-
滤波	每通道独立， 默认 2, 最高 65535, 单位: 100ns	每通道独立， 默认 2, 最高 65535, 单位: 100ns

12.3.4 输出规格

项目	R3-E0200-D
输出类型	漏型 (NPN)
输出方式	比较 (默认) / 二维比较/PWM/普通输出
通道数量	2
指示灯	有
负载电压	5~24V
输出电流	300mA/通道
输出频率	200KHz
输出保护	过流保护, 过载保护
输出 ON/OFF 硬件响应时间	高速输出: 500ns/200ns


12.3.5 软件规格


项目	R3-E0200-D
脉冲信号计数	编码器脉冲模式设置 AB 相 (1/2/4) / 脉冲 + 方向输入/CW/CCW 默认: AB 相 1 倍频模式
	编码器值读取 编码器当前值
	编码器读取通道滤波 单位: 100ns, 范围 0~65535, 默认 2
	编码器计数方向设置 (正方向) A 相超前 B 相/B 相超前 A 相 (默认 A 相超前 B 相)
	编码器计数模式 环型或线型
	编码器计数最大计数值 默认: 2147483647 (范围 1~2147483647) 设置超出范围提示错误
	编码器计数最小计数值 默认: 线性模式-2147483648 (范围-2147483648~0) 环形模式-2147483647 (范围-2147483647~0) 设置超出范围提示错误
计数器预置	预置逻辑 上升沿预置/下降沿预置
	关联端口 IN0~IN3

计数器值复位	计数器值复位选择	软件内部/外部高速输入端口	
	关联端口	IN0~IN3	
高速输入	高速输入端口模式设置	普通输入；锁存；预置；清零	
	高速输入端口逻辑设置	常开（默认）、常闭	
	高速输入设置锁存工作模式	单次锁存(默认)、连续锁存	
锁存	单次锁存	锁存单个数值	
	连续锁存	FIFO 模式，可连续锁存 1024 个点	
	锁存逻辑	上升沿锁存/下降沿锁存/任意锁存	
	关联端口	IN0~IN3	
高速一维比较	比较器工作模式	关闭/等于/小于/大于/ FIFO/ linear	
	比较器输出时间	单位：us；默认：0	
	比较器输出逻辑	低电平/高电平	
	单点比较	只对单个点进行比较	
	关联端口	OUT00~OUT01	
	多点比较	线性比较模式：时间模式/脉冲数模式，最大可缓存 32767 个计数值 FIFO 模式：时间模式/电平模式/脉冲数模式，最大可缓存 2500 个计数值	
高速二维比较	比较模式	进入误差带后触发/进入误差带单轴等于后再触发	
	误差带设置	计数器 0/计数器 1 误差带设置	
	比较位置设置	与计数器 0/计数器 1 的比较位置值设置	
	FIFO 模式	最大缓存 512 个点	
	比较器输出	输出逻辑	低电平/高电平
		脉冲输出时间	单位：us；默认：0
		PWM 输出	频率（0~200K）；占空比（0~100）；脉冲数（0~2147483647）
	关联端口	OUT00~OUT01	
PWM 输出	频率	0~200K	

	占空比	0~100
	关联端口	OUT00~OUT01
数字量输入端口	普通输入	IN0~IN3
	计数器锁存	IN0~IN3
	计数器预置	IN0~IN3
	计数器复位	IN0~IN3
数字量输出端口	普通输出	OUT00~OUT01
	一维比较输出	OUT00~OUT01
	二维比较	OUT00~OUT01
	PWM 输出	OUT00~OUT01

12.4 环境规格


项目	R3-E0200-D																				
工作环境温度	-20°C~60°C																				
储存环境温度	-40°C~70°C																				
环境湿度	5~95%RH																				
防护等级	IP20																				
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2																				
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅																				
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上																				
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地																				
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点																				
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)																				
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <table border="1"> <caption>Load Resistance (Ω) vs. Work Temperature (°C) for Current Output Mode</caption> <thead> <tr> <th>工作温度 (°C)</th> <th>4通道 (通道0到通道3)</th> <th>3通道 (通道0到通道2)</th> <th>2通道 (通道0到通道1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0~20</td><td>0~600</td><td>0~0</td><td>0~0</td></tr> <tr><td>20~45</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~0</td></tr> <tr><td>45~55</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~150</td></tr> <tr><td>55</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~0</td></tr> </tbody> </table>	工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3)	3通道 (通道0到通道2)	2通道 (通道0到通道1)	0~20	0~600	0~0	0~0	20~45	0~600	0~600	0~0	45~55	0~600	0~600	0~150	55	0~600	0~600	0~0
工作温度 (°C)	4通道 (通道0到通道3)	3通道 (通道0到通道2)	2通道 (通道0到通道1)																		
0~20	0~600	0~0	0~0																		
20~45	0~600	0~600	0~0																		
45~55	0~600	0~600	0~150																		
55	0~600	0~600	0~0																		



12.5 接线说明


12.5.1 端子定义

◆ R3-E0200-D



对应信号	A列	B列	对应信号
A0+	1	1	A0-
B0+	2	2	B0-
A1+	3	3	A1-
B1+	4	4	B1-
S/S2	5	5	EGND
IN0	6	6	COM
IN1	7	7	OUT0
IN2	8	8	OUT1
IN3	9	9	•

12.5.2 端子接线



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。
- ◆ 模块 GND 需与模块地相接。

第十三章 单端编码器模块

13.1 概述

R3-E0200-S 是 R3 系列单端编码器模块，支持 2 通道 24V 单端编码器计数，4 通道高速输入口，4 通道高速输出口。此外，模块输入输出接口均采用光电隔离和滤波技术，可以有效隔离外部电路的干扰，以提高系统的可靠性。

R3 系列单端编码器模块外观图如下所示：

◆ R3-E0200-S



13.2 产品特点

1、脉冲信号形式

支持 2 路单端编码器信号输入（1/2/4 倍频 AB 相、CW/CCW 及脉冲+方向），支持环形/线性计数模式，计数频率最高可达 200K（4 倍频 800K）。

2、32 位计数

支持 2 路 32 位计数，计数范围为-2147483648~2147483647。

3、两种计数模式

线性计数模式：可设置最大及最小计数值（如-2147483648~2147483647），若超出范围则自动检测提示超限。

环形计数模式：可在最大及最小计数值（如-2147483647~2147483647）循环计数。

4、预置

可以通过配置高速输入口做预置功能将预置值参数传给计数器。

5、锁存

支持单次锁存及连续锁存，在 FIFO 模式下可连续锁存 1024 个值。

6、高速一维比较

单个点比较：预先设置比较点置和比较方式（小于/等于/大于比较值），与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出。

多个点比较（FIFO 模式）：预先添加所需要的比较点值及设置比较方式，与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出(输出时间可设置)，FIFO 模式下最多可添加 2500 个点。

多个点比较（线性模式）：预先设置比较点值、增量及设置比较方式，与计数器 0 或计数器 1 的当前数值做比较，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出(输出时间可设置)，线性比较模式时，最多可触发 32767 个点。

7、高速二维比较

预先设置好比较模式（进入误差带后触发/进入误差带单轴等于后再触发）、误差带及比较点值，当满足当前设置条件时，控制外部输出点输出，输出端口可设置成脉宽输出或者 PWM 输出模式。FIFO 模式下最多可缓存 512 个点。

8、复位功能

可通过配置软件内部/外部高速输入端口复位编码器计数。

9、数字量输入端口

高速输入：IN0~IN3 为高速输入口，分别可作为编码器 0~编码器 1 的锁存功能触发源、清零触发源及预置触发源。其中 IN0~IN1 对应编码器 0，IN2~IN3 对应编码器 1。

普通输入：IN0~IN3 也可作为普通输入。

10、数字量输出端口

高速输出：OUT0~OUT3 高速输出口，分别可作编码器 0~编码器 1 的位置一维比较二维比较，其中 OUT0~OUT1 对应编码器 0，OUT2~OUT3 对应编码器 1。另外，输出端口也可作 PWM 输出。

普通输入：OUT0~OUT3 也可作为普通输出。

13.3 模块技术规格

13.3.1 基本规格

项目	R3-E0200-S
IP 等级	IP20
尺寸 (W*H*D)	12mm * 100mm * 75mm
重量	约 30g

13.3.2 电源规格

项目	R3-E0200-S
端子输入电源额定电压	无
端子输入电源额定电流	无
端子输出电源额定电压	无
端子输出电源额定电流	无
模块功耗	1W

13.3.3 输入规格

项目	R3-E0200-S	
输入类型	高速输入通道	编码器通道
输入方式	NPN/PNP	NPN/PNP
通道数量	4	2
输入频率	200KHz	频率 200KHz (4 倍频 800K)
输入 ON/OFF 硬件响应时间	500ns/200ns	-
输入保护	光电耦合隔离、抗干扰滤波	-
滤波	每通道独立， 默认 2, 最高 65535, 单位: 100ns	每通道独立， 默认 2, 最高 65535, 单位: 100ns

13.3.4 输出规格

项目	R3-E0200-S
输出类型	漏型 (NPN)
输出方式	比较 (默认) / 二维比较/PWM/普通输出
通道数量	4
指示灯	有
负载电压	5~24V
输出电流	300mA/通道
输出频率	200KHz,
输出保护	过流保护, 过载保护
输出 ON/OFF 硬件响应时间	500ns/200ns


13.3.5 软件规格


项目	R3-E0200-S
脉冲信号计数	AB 相 (1/2/4) 脉冲 + 方向输入 CW/CCW 默认: AB 相 1 倍频模式
	编码器值读取 编码器当前值
	编码器读取通道滤波 单位: 100ns, 范围 0~65535, 默认 2
	编码器计数方向设置 (正方向) A 相超前 B 相/B 相超前 A 相 (默认 A 相超前 B 相)
	编码器计数模式 环型或线型
	编码器计数最大计数值 默认: 2147483647 (范围 1~2147483647) 设置 超出范围提示错误
	编码器计数最小计数值 默认: 线性模式-2147483648 (范围-2147483648~0)

		环形模式-2147483647 (范围-2147483647~0) 设置超出范围提示错误
计数器预置	预置逻辑	上升沿预置/下降沿预置
	关联端口	IN0~IN3
计数器值复位	计数器值复位选择	软件内部/外部高速输入端口
	关联端口	IN0~IN3
高速输入	高速输入端口模式设置	普通输入/锁存/预置/清零
	高速输入端口逻辑设置	常开（默认）/常闭
	高速输入设置锁存工作模式	单次锁存(默认)/连续锁存；
锁存	单次锁存	锁存单个数值
	连续锁存	FIFO 模式，可连续锁存 1024 个点
	锁存逻辑	上升沿锁存/下降沿锁存/任意锁存
	关联端口	IN0~IN3
高速一维比较	比较器工作模式	关闭/等于/小于/大于/ FIFO/ linear
	比较器输出时间	单位: us ; 默认: 0
	比较器输出逻辑	低电平/高电平
	单点比较	只对单个点进行比较
	关联端口	OUT0~OUT3
	多点比较	线性比较模式
	PWM 频率	FIFO 模式
高速二维比较	比较模式	进入误差带后触发/进入误差带单轴等于后再触发
	误差带设置	计数器 0/计数器 1 误差带设置
	比较位置设置	与计数器 0/计数器 1 的比较位置值设置
	FIFO 模式	最大缓存 512 个点
	比较器输出	输出逻辑
		低电平/高电平
	脉冲输出	单位: us ; 默认: 0

		时间	
		PWM 输出	频率 (0~200K)； 占空比 (0~100)； 脉冲数 (0~2147483647)
	关联端口		OUT0~OUT3
数字量输入端口	普通输入		IN0~IN3
	计数器锁存		IN0~IN3
	计数器预置		IN0~IN3
	计数器复位		IN0~IN3
数字量输出端口	普通输出		OUT00~OUT03
	一维比较输出		OUT00~OUT03
	二维比较		OUT00~OUT03
	PWM 输出		OUT00~OUT03

13.4 环境规格

项目	R3-E0200-S																				
工作环境温度	-20°C~60°C																				
储存环境温度	-40°C~70°C																				
环境湿度	5~95%RH																				
防护等级	IP20																				
电磁兼容性	Zone B, 符合 IEC61000-6-2																				
振动规格	振幅/加速度： 5Hz≤f<9Hz 3.5mmpeak 位移, 恒定振幅 9Hz≤f<150Hz 1.0gpeak 加速度, 恒定振幅																				
绝缘电阻	经 DC500V 绝缘电阻计测量后 5MΩ以上																				
接地	D 种接地(接地电阻: 100Ω以下), 不允许与强电系统共同接地																				
使用环境	无腐蚀性、可燃性气体, 导电性尘埃(灰尘)不严重的地点																				
使用高度	2000m 以下 (在加压至大气压以上的环境下不能使用。否则有可能发生故障。)																				
安装位置与限制 (电流输出模式)	<p>水平方向安装时</p>  <table border="1"> <caption>Load Resistance (Ω) vs. Work Temperature (°C) for Current Output Mode</caption> <thead> <tr> <th>工作温度 (°C)</th> <th>4通道 (Ω)</th> <th>3通道 (Ω)</th> <th>2通道 (Ω)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0~20</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~600</td></tr> <tr><td>20~45</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~600</td></tr> <tr><td>45~55</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~150</td></tr> <tr><td>55</td><td>0~600</td><td>0~600</td><td>0~150</td></tr> </tbody> </table>	工作温度 (°C)	4通道 (Ω)	3通道 (Ω)	2通道 (Ω)	0~20	0~600	0~600	0~600	20~45	0~600	0~600	0~600	45~55	0~600	0~600	0~150	55	0~600	0~600	0~150
工作温度 (°C)	4通道 (Ω)	3通道 (Ω)	2通道 (Ω)																		
0~20	0~600	0~600	0~600																		
20~45	0~600	0~600	0~600																		
45~55	0~600	0~600	0~150																		
55	0~600	0~600	0~150																		




13.5 接线说明

13.5.1 端子定义



13.5.2 端子接线



接线注意事项

- ◆ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压、大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的影响，应该分开走线并且避免平行走线。
- ◆ 选用推荐的线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
- ◆ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理。

第十四章 安装指南

14.1 安装注意事项


- ◆ 安装或拆卸模块前, 请确保模块处于断电状态。
- ◆ 热插拔模块对模块本身存在冲击, 可能导致产品损坏, 请勿进行热插拔操作。
- ◆ 请勿让模块的外壳、端子掉落或受到冲击, 避免模块损坏。

14.2 安装方向要求

本产品根据安装方向分为: 水平方向 (DIN 导轨水平放置) 和非水平方向安装。不同安装位置对工作温度及其限制要求不同, 具体请参考技术规格页。

◆ 最佳安装位置


本产品的最佳安装位置为水平方向安装, 且周边必须保留最小的间隙, 以保证通风散热和预留足够的接线空间, 如下图所示。




说明：本产品周边存在高温热源设备（加热器、变压器、大电阻等），与高温热源设备之间至少保留 100mm 的 间隙。

◆ 其它安装位置


其它安装位置的周边间隙要求同以上，其它安装位置如下图所示。




垂直方向1



垂直方向2



电柜顶部




电柜底部

上
↑
下
↓

14.3 安装方式说明


模块采用 DIN 导轨安装，DIN 导轨需要符合 IEC60715 标准(35mm 宽，1mm 厚)，尺寸信息如下图所示，单位为(mm)。




注意：模块安装到非上述推荐 DIN 导轨上时，DIN 导轨锁扣可能无法正常锁住，导致产品无法安装到位，进而造成产品无法正常工作。

14.4 硬件连接

14.4.1 耦合器安装尺寸




14.4.2 扩展模块安装尺寸




14.4.3 安装步骤

◆ 模块间安装

在安装模块之前，按照指示方向拆下尾盖部分，再进行下一步安装。如下图所示：




模块间装配通过模块的顶部和底部导轨进行滑动安装，如下图所示：




◆ 模块安装在导轨上

采用 DIN 导轨安装方式。安装时，将模块对准 DIN 导轨，按箭头所示方向按压模块，安装到位后有明显的“咔哒”声音。如下图所示。




说明：模块安装完成后，锁扣会自动回弹锁紧 DIN 导轨，如锁扣没有回弹，需要向下压锁扣顶部，保证安装到位。

需要将尾盖装在最后一个 IO 模块上，防止金属 PIN 裸露，安装到位后会有明显的“咔哒”声音，并且要在模块组件的头部和尾部各安装一个导轨卡扣，防止模块左右滑动。如下图所示：



◆ 拆卸

使用一字螺丝刀或类似工具向上撬起导轨锁扣，然后将模块往远离 DIN 导轨方向拉出。如下图所示：



14.5 配线使用

14.5.1 通信相关线缆连接

EtherCAT 总线通信采用带屏蔽层网线进行数据传输。节点之间电缆的长度不能超过 100m，否则会出现信号衰减。推荐使用以下规格网线：

项目	规格
电缆类型	交叉线缆，五类或以上
标准	EIA/TIA568A , EN50173 , ISO/IEC11801 EIA/TI Abulletin TSB , EIA/TIA SB40- A&TSB36
导线截面	AWG26
导线类型	双绞
线对	4


14.5.2 电源相关线缆连接

◆ 线缆选型及制作标准

配线物料名称	适配线径	
	国标/MM ²	美标/AWG
电源线	0.5-1.5	24-16
接地线	≥ 2	14-15

◆ 管形线缆制作步骤：

- 1) 剥除电缆绝缘层，露铜部分为 11-14mm，将线缆穿入线号套管；
- 2) 将电缆的导体部分穿入线耳圆形孔中，使用线耳厂商推荐的压线钳压接。




第十五章 软件使用指南

15.1 软件配置和设置指南


15.2 PLC 例程演示

1、新建工程，进行硬件组态，本例使用雷赛 MC532CS 中型 PLC 作为主站，和雷赛 R3 系列扩展模块 R3EC 植物器，R3-1600 数字量输入模块，R3-0016-N 数字量输出模块、R3-A0400-IV、R3-A0004-IV 等模块进行远程 IO 控制。在 Leadsys Studio 中新建 MC532CS 的工程，在 EtherCAT 总线处扫描从站进行组态，或者直接在界面进行手动组态。完成后如下图所示：




2、进行参数配置：

- (1) 双击 R3EC 植物器，选择“通用”—“分布式时钟”—“选择 DC”，可以选择“DC-Synchron”设置为 DC 同步，以及设置同步单元周期。或对同步周期要求不高的情况下选择“SM-Synchron”。
- (2) 模块组合的 PDO 配置：双击 R3EC 植物器，选择“过程数据 PDO”，可以根据实际映射的需求选择“input mapping”和“output mapping”的方式，雷赛 R3EC 的输入和输出模块过程数据可以选择 BOOL 类型或 WORD 类型，在界面上勾选对应的方式即可。如下图所示：




(3) 各模块的参数设置及映射配置:

数字量输入模块: 双击“R3-1600”模块, 选择“参数配置”, 可以设置“输入滤波”参数, 对模块上的输入口进行滤波时间的设置。每 8 个输入点使用 1 个滤波参数。




双击“R3-1600”模块, 选择“Module I/O 映射”, 可以将此模块中的输入端口按照 BIT 位或者按照 PORT 方式映射到变量, 从而将模块的输入状态和实际的应用程序连接起来。如下图

所示：




数字量输出模块： 双击“R3-0016-N”模块，选择“参数配置”，可以按位设置该模块的断线后的输出状态。每一位可以选择“保持”或者“复位”。如下图所示：




双击“R3-0016-N”模块，选择“Module I/O 映射”，可以将此模块中的输出端口按照 BIT 位


或者按照 PORT 方式映射到变量，从而将模块的输入状态和实际的应用程序连接起来。如下图所示：




模拟量输入模块： 双击“R3-A0400-IV”模块，选择“参数配置”，可以对该模块的 4 个输入通道进行电压模式、电流模式的选择，各个量程分别已经对应好转换的数值。也可以填充各通道的滤波参数。如下图所示：




双击“R3-A0400-IV”模块，选择“Module I/O 映射”，可以将此模块中的 4 个模拟量输入端口映射到变量，通过获取变量的值从而读取到模拟量模块各通道的输入值，从而将此模块各个通道的状态和实际的应用程序连接起来。如下图所示：



模拟量输出模块：双击“R3-A0004-IV”模块，选择“参数配置”，可以对该模块的 4 个输出通道进行电压模式、电流模式的选择，各个量程分别已经对应好转换的数值。也可以对模拟量模块的断线后输出状态进行选择，包括“输出保持”、“输出复位”以及“输出预设值”等参数。如下图所：




双击“R3-A0004-IV”模块，选择“Module I/O 映射”，可以将此模块中的 4 个模拟量输出端口映射到变量，通过修改变量的值设置模拟量模块各通道的输出值，从而实现通过应用程序控制模拟量模块的输出口。如下图所示：



3、编译通过后下载工程并运行。

15.3 运动控制卡例程演示

- 1、连接线路，使用控制卡连接 R3 系列插片式扩展模块时，需要将 R3 系列插片式扩展模块通过背板总线连接器端口和耦合器连接起来。然后用网线将控制卡的 EtherCAT 口和耦合器的 EtherCAT IN 接口连接起来。
- 2、EtherCAT 组网，在 Motion 界面的“控制卡列表”中找到 EtherCAT 主站，鼠标右键单击“EtherCATSuite Master Unit”，在弹出的菜单栏中单击“扫描设备”。当“EtherCATSuite Master Unit”下出现连接的模块列表，并且总线正常时，模块扫描成功，EtherCAT 网络组建完成。如下图所示：



- 3、总线卡会对扫描到的 R3 模块进行自动映射并排序，如下图所示，可以直接调用对应的函数进行对应的模块控制。

控制卡Motion 4.2- 深圳市雷赛控制技术有限公司

窗口(W) 功能选项(O) 安装驱动 列表列表 语言设置 状态监视 帮助(H)

控制卡列表

列选[功能] ● 通过 ● 断开 ● 全开 ● 全关

	0	1	2	3	4	5	6	7
0-7	●	●	●	●	●	●	●	●
8-15	●	●	●	●	●	●	●	●
16-23	●	●	●	●	●	●	●	●
24-31	●	●	●	●	●	●	●	●
32-39	●	●	●	●	●	●	●	●

功能输出

```

15.06.52 >> dev_set_timeout(0,00000 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_iomem(0 , 32 , 32 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_iomem(0 , 8 , 8 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_axem(0 , "DMC_E5032_A32_564_AXM_v4 3.0 alpha 1" ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_iomem(0 , 8 , 8 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 , 0 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 , 1 ) = 0
15.06.52 >> net_get_controller_version(0 , 1 ) = 0
15.14.43 >> dev_write_outbit(0 , 16 , 0 ) = 0
15.14.44 >> dev_write_outbit(0 , 18 , 0 ) = 0
15.14.43 >> dev_write_outbit(0 , 19 , 0 ) = 0
15.14.45 >> dev_write_outbit(0 , 29 , 0 ) = 0
15.14.48 >> dev_get_d4_enable(0 , 255 ) = 0

```

状态

控制卡Motion 4.2- 深圳市雷赛控制技术有限公司

窗口(W) 功能选项(O) 安装驱动 列表列表 语言设置 状态监视 帮助(H)

控制卡列表

列选[功能] ● 通过 ● 断开 ● 全开 ● 全关

	0	1	2	3	4	5	6	7
0-7	●	●	●	●	●	●	●	●
8-15	●	●	●	●	●	●	●	●
16-23	●	●	●	●	●	●	●	●
24-31	●	●	●	●	●	●	●	●
32-39	●	●	●	●	●	●	●	●

功能输出

```

15.06.52 >> dev_set_timeout(0,00000 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_iomem(0 , 32 , 32 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_iomem(0 , 8 , 8 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_axem(0 , "DMC_E5032_A32_564_AXM_v4 3.0 alpha 1" ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 ) = 0
15.06.52 >> dev_get_total_iomem(0 , 8 , 8 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 , 0 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 , 1 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_iomem(0 , 32 , 32 ) = 0
15.06.52 >> net_get_total_axem(0 , 0 , 0 ) = 0
15.06.52 >> net_get_controller_version(0 , 1 ) = 0
15.14.43 >> dev_write_outbit(0 , 16 , 0 ) = 0
15.14.44 >> dev_write_outbit(0 , 18 , 0 ) = 0
15.14.45 >> dev_write_outbit(0 , 29 , 0 ) = 0
15.14.48 >> dev_get_d4_enable(0 , 255 ) = 0

```

状态


第十六章 对象字典

16.1 计算模块地址

当使用雷赛的主站和 R3 系列模块进行适配时，可以通过主站的组态界面或“启动参数”界面进行扩展模块的参数设置，无需通过指令操作对象字典。当使用第三方主站和 R3 系列模块进行适配时，可以通过访问对象字典的指令操作进行对象字典的设置或读取。

在访问扩展模块的对象字典之前，需要先确定目标模块的槽位 n，请从耦合器后的第一个模块开始排序，第一个模块序号为 0，即 $n=0$ ，从 0 开始，按照 16 进制数据依次类推，最大值为 3F。最终要访问的对象字典地址为：索引值+ $n*0x10$ 。

例如：如下图所示，R3EC 耦合器后挂载了 10 个模块，分别是数字量输入、数字量输出、模拟量输入模块、模拟量输出模块，现在需要对第 6 个模块（从 0 开始计算）R3-0016-N-2 的模块断线状态进行设置，该功能对应的对象字典索引为 8000h，按照上述计算方法，第 6 个模块对应的索引值为 $8000h+(0x05*0x10)=8050h$ 。



16.2 EtherCAT 耦合器

以下为 EtherCAT 耦合器 R3EC 的相关对象字典信息, 请查阅:

16.2.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
1000H	00H	Device type	Unsigned32	-	ro	Device type and profile (设备类型) 初始值: 0x00001389
1008H	00H	Device name	Vis String8	-	ro	Manufacturer's designation 初始值: R3EC
1009H	00H	Hardware version	Unsigned32	-	ro	Hardware version (FPGA 版本号)
100AH	00H	Software version	Unsigned32	-	ro	Software version (ARM 版本号)
1018H	00H	Largest sub-index	Unsigned8	-	ro	Largest sub-index supported » 04h
	01H	Vendor ID	Unsigned32	-	ro	Vendor ID 初始值: 0x00004321
	02H	Product code	Unsigned32	-	ro	Product code 初始值: 0x61400025
	03H	Revision	Unsigned32	-	ro	Revision number 初始值: 0x23042401
	04H	Serial number	Unsigned32	-	ro	Serial number 初始值: 0x00000001
F030H	00H	Configured Module Idnet List Num	Unsigned8	-	r/w	配置的模块个数
	01H	Module 0	Unsigned32	-	r/w	第 1 个模块 ID

	40H	Module 63	Unsigned32	-	r/w	第 64 个模块 ID
F050H	00H	Detected	Unsigned16	-	ro	扫描到的模块个数

		Module Ident List Num				
		01H	Module 0	Unsigned32	-	ro 第 1 个模块 ID
		Unsigned32	-	ro ...
		40H	Module 63	Unsigned32	-	ro 第 64 个模块 ID

16.2.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问 属性	描述
F100H	01H	Module status	Unsigned64	ro	每个 bit 表示挂载模块状态 1: 对应 bit 位模块报错 0: 对应 bit 位模块正常

16.3 数字量输入模块

以下为数字量输入模块 R3-1600/R3-3200/R3-3200-1 的相关对象字典信息，请查阅：

16.3.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	03H	Input filter0	Unsigned 8	0~255	r/w	IN0-IN7 输入口滤波时间
	04H	Input filter1	Unsigned 8	0~255	r/w	IN8-IN15 输入口滤波时间
	05H	Input filter2	Unsigned 8	0~255	r/w	IN16-IN23 输入口滤波时间
	06H	Input filter3	Unsigned 8	0~255	r/w	IN24-IN31 输入口滤波时间
	07H	版本号	Unsigned 32		ro	FPGA 版本号

16.3.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	Input bit [0-15]	Unsigned16	ro	通用输入
	02H	Input bit [16-31]	Unsigned16	ro	通用输入

16.4 数字量输出模块

以下为数字量输出模块 R3-0008-R/R3-0016-N/R3-0016-P/R3-0032-N/R3-0032-P 的相关对象字典信息，请查阅：

16.4.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	out state when link lost	Unsigned 16	0~0xffff	r/w	Out0-15 对应 bit 位断线后输出口状态控制： 1: 断线保持输出（默认） 0: 断线复位 0xffff: 端口 0-15 断线保持输出
	02H	out state when link lost	Unsigned 16	0~0xffff	r/w	Out16-31 对应 bit 位断线后输出口状态控制： 1: 断线保持输出（默认） 0: 断线复位 0xffff: 端口 16-31 断线保持输出
	07H	版本号	Unsigned 32		ro	FPGA 版本号

16.4.2 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	Output bit [0-15]	Unsigned16	r/w	通用输出
	02H	Outputbit [16-31]	Unsigned16	r/w	通用输出

16.5 数字量输入输出模块

以下为数字量输入输出模块 R3-0808-N/R3-1616-N/R3-3232-N-1 的相关对象字典信息，请查阅：

16.5.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	out state when link lost	Unsigned 16	0~0xffff	r/w	Out0-15 对应 bit 位断线后输出口状态 控制： 1: 断线保持输出（默认） 0: 断线复位 0xff: 端口 0-15 断线保持输出
	02H	out state when link lost	Unsigned 16	0~0xffff	r/w	Out16-31 对应 bit 位断线后输出口状态 控制： 1: 断线保持输出（默认） 0: 断线复位 0xffff: 端口 16-31 断线保持输出
	03H	Input	Unsigned 16	0~255	r/w	IN0-IN7 输入口滤波时间

		filter0				
	04H	Input filter1	Unsigned 16	0~255	r/w	IN8-IN15 输入口滤波时间
	05H	Input filter2	Unsigned 16	0~255	r/w	IN16-IN23 输入口滤波时间
	06H	Input filter3	Unsigned 16	0~255	r/w	IN24-IN31 输入口滤波时间
	07H	版本号	Unsigned 32		ro	FPGA 版本号

16.5.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	Input bit [0-15]	Unsigned16	ro	通用输入
	02H	Input bit [16-31]	Unsigned16	ro	通用输入

16.5.3 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	Output bit [0-15]	Unsigned16	r/w	通用输出
	02H	Outputbit [16-31]	Unsigned16	r/w	通用输出

16.6 模拟量输入模块

以下为模拟量输入模块 R3-A0400-IV 的相关对象字典信息, 请查阅:

16.6.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
	01H	AD0 Configure	Unsigned 8	0~7	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程±5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±10V(默认) 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电流模式量程 0-20mA 101: 电流模式量程 4-20mA 110: 电压模式量程 0-5V 111: 电流模式量程±20mA
8000H	02H	AD1 Configure	Unsigned 8	0~7	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程±5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±10V(默认) 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电流模式量程 0-20mA 101: 电流模式量程 4-20mA 110: 电压模式量程 0-5V 111: 电流模式量程±20mA
	03H	AD2 Configure	Unsigned 8	0~7	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程±5V

						001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±10V(默认) 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电流模式量程 0-20mA 101: 电流模式量程 4-20mA 110: 电压模式量程 0-5V 111: 电流模式量程±20mA
						Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程±5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±10V(默认) 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电流模式量程 0-20mA 101: 电流模式量程 4-20mA 110: 电压模式量程 0-5V 111: 电流模式量程±20mA
8001H	04H	AD3 Configure	Unsigned 8	0~7	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程±5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±10V(默认) 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电流模式量程 0-20mA 101: 电流模式量程 4-20mA 110: 电压模式量程 0-5V 111: 电流模式量程±20mA
	01H	Ad0 filter config	Unsigned 8	1~255	r/w	1-255ms
	02H	Ad1 filter config	Unsigned 8	1~255	r/w	1-255ms
	03H	Ad2 filter config	Unsigned 8	1~255	r/w	1-255ms
	04H	Ad3 filter config	Unsigned 8	1~255	r/w	1-255ms
8002H	01H	Save control	Unsigned 8	0~1	r/w	1: 保存当前参数

	02H	Reset params	Unsigned 8	0~1	r/w	1: 恢复默认参数
8003H	01H	Ad0 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	Ad0 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	02H	Ad1 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	Ad1 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	03H	Ad2 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	Ad2 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	04H	Ad3 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	Ad3 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.6.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	Ad ch0	Signed16	ro	Ad ch0 采样值
	02H	Ad ch1	Signed16	ro	Ad ch1 采样值
	03H	Ad ch2	Signed16	ro	Ad ch2 采样值
	04H	Ad ch3	Signed16	ro	Ad ch3 采样值

A000H	01H	Ch0 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit: 4 1: 输入超限 0: 输入正常
	02H	Ch1 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit: 4 1: 输入超限 0: 输入正常
	03H	Ch2 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit: 4 1: 输入超限 0: 输入正常
	04H	Ch3 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit: 4 1: 输入超限 0: 输入正常

16.7 模拟量输出模块

以下为模拟量输出模块 R3-A0004-IV 的相关对象字典信息，请查阅：

16.7.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	DA0 Configure	Unsigned8	0~6	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程 0-5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±5V 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电压模式量程±10V 101: 电流模式量程 0-20mA 110: 电流模式量程 4-20mA
	02H	DA1 Configure	Unsigned8	0~6		Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程 0-5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±5V 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电压模式量程±10V 101: 电流模式量程 0-20mA 110: 电流模式量程 4-20mA
	03H	DA2 Configure	Unsigned8	0~6		Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程 0-5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±5V 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电压模式量程±10V



						101: 电流模式量程 0-20mA 110: 电流模式量程 4-20mA
	04H	DA3 Configure	Unsigned8	0~6	r/w	Bit2-Bit0: 000: 电压模式量程 0-5V 001: 电压模式量程 1-5V 010: 电压模式量程±5V 011: 电压模式量程 0-10V 100: 电压模式量程±10V 101: 电流模式量程 0-20mA 110: 电流模式量程 4-20mA
8001H	01H	Da0 enable	Unsigned8	0~1	r/w	Da0 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	02H	Da1 enable	Unsigned8	0~1	r/w	Da1 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	03H	Da2 enable	Unsigned8	0~1	r/w	Da2 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
	04H	Da3 enable	Unsigned8	0~1	r/w	Da3 使能 (写 1 则模拟量输入通道使能, 默认为 1)
8002H	01H	Da0 state when link lost	Unsigned8	0~2	r/w	0: 输出保持 1: 输出清零 2: 输出预设值
	02H	Da1 state when link lost	Unsigned8	0~2	r/w	0: 输出保持 1: 输出清零 2: 输出预设值
	03H	Da2 state when link lost	Unsigned8	0~2	r/w	0: 输出保持 1: 输出清零 2: 输出预设值
	04H	Da3 state when link lost	Unsigned8	0~2	r/w	0: 输出保持 1: 输出清零 2: 输出预设值

8003H	01H	Da0 value when link lost	Unsigned16	-32000~32000	r/w	断线时输出预设值 -32000-32000
	02H	Da1 value when link lost	Unsigned16	-32000~32000	r/w	断线时输出预设值 -32000-32000
	03H	Da2 value when link lost	Unsigned16	-32000~32000	r/w	断线时输出预设值 -32000-32000
	04H	Da3 value when link lost	Unsigned16	-32000~32000	r/w	断线时输出预设值 -32000-32000
8004H	01H	Da save params	Unsigned8	0~1	r/w	写1 保存当前参数(不包括校准参数)
	02H	Da reset params	Unsigned8	0~1	r/w	写1 重置为默认参数(不包括校准参数)
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.7.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
A000H	01H	Ch0 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit4: 端口短路 Bit5: 输出超限

	02H	Ch1 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-3 (保留) Bit4: 端口短路 Bit5: 输出超限
	03H	Ch2 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-4 (保留) Bit: 5 1: 输出超限 0: 输出正常
	04H	Ch3 diagnose	Unsigned8	ro	Bit: 0-4 (保留) Bit: 5 1: 输出超限 0: 输出正常

16.7.3 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	Da Ch0	Signed16	r/w	DA0 设置值
	02H	Da Ch1	Signed16	r/w	DA1 设置值
	03H	Da Ch2	Signed16	r/w	DA2 设置值
	04H	Da Ch3	Signed16	r/w	DA3 设置值

16.8 热电偶输入模块

16.8.1 R3-T0400-TC

16.8.1.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	CH0 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	02H	CH1 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	03H	CH2 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	04H	CH3 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
8001H	01H	CH0 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
8002H	01H	CH0 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 0 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N



						4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV
02H	CH1 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 1 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV	
03H	CH2 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 2 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV	
04H	CH3 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 3 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E	

						3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV
8003H	01H	CH0 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 0 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	02H	CH1 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 1 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	03H	CH2 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 2 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	04H	CH3 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 3 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
8004H	01H	CH0 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	02H	CH1 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	03H	CH2 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	04H	CH3 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
8005H	01H	CH0 threshold	Signed16	-32768~32767	r/w	通道 0 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)



		low				
	02H	CH0 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 0 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	03H	CH1 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	04H	CH1 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	05H	CH2 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	06H	CH2 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	07H	CH3 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 3 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	08H	CH3 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 3 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
8006H	01H	CH0 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)



	03H	CH2 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	05H	Line break display	Unsigned 8	0~1	r/w	断线显示最值 0: 最大值 32767 (默认) 1: 最小值-32767
8007H	01H	Temp sample period	Unsigned 8	0~2	r/w	温度采样周期 0: 300ms 1: 500ms (默认) 2: 1000ms
	02H	Save Params	Unsigned 16	0~1	wo	写 1 保存当前参数
	03H	Reset Params	Unsigned 16	0~1	wo	写 1 重置为默认参数
8008H	01H	CH0 offset config	Signed16	-205~205	r/w	通道 0 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5 °C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	02H	CH1 offset config	Signed16	-205~205	r/w	通道 1 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5 °C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	03H	CH2 offset config	Signed16	-205~205	r/w	通道 2 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则



						偏移值为 20.5°C， 默认： 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	04H	CH3 offset config	Signed16	-205~205	r/w	通道 3 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5°C， 默认： 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
8009H	01H	CH0 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH0 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH1 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH2 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH3 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
800AH	01H	CH0 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH0 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
	02H	CH1 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH1 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
	03H	CH2 cold-junction	Unsigned 8	0~1	r/w	CH2 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认)

		type				1: 外部输入补偿
	04H	CH3 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH3 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
800BH	01H	CH0 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH0 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
	02H	CH1 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH1 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
	03H	CH2 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH2 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
	04H	CH3 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH3 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
800EH	01H	CH0 kp	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 0 Kp 比例控制
	02H	CH0 ti	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 0 Ti 积分控制
	03H	CH0 td	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 0 Td 微分控制
	04H	CH0 cycle	Signed16	0~32767	r/w	通道 0 Pid 运行周期
	05H	CH1 kp	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 1 Kp 比例控制



	06H	CH1 ti	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 1 Ti 积分控制
	07H	CH1 td	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 1 Td 微分控制
	08H	CH1 cycle	Signed16	0~32767	r/w	通道 1 Pid 运行周期
	09H	CH2 kp	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 2 Kp 比例控制
	0AH	CH2 ti	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 2 Ti 积分控制
	0BH	CH2 td	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 2 Td 微分控制
	0CH	CH2 cycle	Signed16	0~32767	r/w	通道 2 Pid 运行周期
	0DH	CH3 kp	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 3Kp 比例控制
	0EH	CH3 ti	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 3 Ti 积分控制
	0FH	CH3 td	Signed16	-32768 ~32767	r/w	通道 3 Td 微分控制
	10H	CH3 cycle	Signed16	0~32767	r/w	通道 3 Pid 运行周期
800FH	01H	CH0 set target	Signed16	-32768~ 32767	r/w	CH0 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	02H	CH1 set target	Signed16	-32768~ 32767	r/w	CH1 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	03H	CH2 set target	Signed16	-32768~ 32767	r/w	CH2 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	04H	CH3 set	Signed16	-32768~ 32767	r/w	CH3 PID 目标值 (整型数值,



	target				实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
05H	CH0 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能
06H	CH0 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能
07H	CH0 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性
08H	CH1 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能
09H	CH1 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能
0AH	CH1 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性
0BH	CH2 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能
0CH	CH2 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能
0DH	CH2 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 极性 0: 单极性 (默认)

						1: 双极性
0EH	CH3 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
0FH	CH3 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
10H	CH3 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性	
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.8.1.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	CH0 code	Signed16	ro	通道 0 整数温度(乘以 10)
	02H	CH1 code	Signed16	ro	通道 1 整数温度(乘以 10)
	03H	CH2 code	Signed16	ro	通道 2 整数温度(乘以 10)
	04H	CH3 code	Signed16	ro	通道 3 整数温度(乘以 10)
A000H	01H	CH0 state	Unsigned 8	ro	通道 0 状态

					0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0x80: 冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF: 通道不使能
02H	CH1state	Unsigned 8	ro		通道 1 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0x80: 冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF: 通道不使能
03H	CH2 code	Unsigned 8	ro		通道 2 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0x80: 冷端补偿或温度偏移写入错误

					入错误 0xFF: 通道不使能
					通道 3 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0x80: 冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF: 通道不使能 若同时发生温度越限及传感器断线错误, 则错误码为 0x10+0x20=0x30
A001H	01H	CH0 Pid state	Unsigned 8	ro	通道 0 pid 状态 Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1) Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完成后置 0) Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err Bit4: heat_out 0-无输出,1-温控输出 Bit5: cool_out 0-无输出,1-温控输出

					控输出
02H	CH1 Pid state	Unsigned 8	ro		<p>通道 1 pid 状态</p> <p>Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1)</p> <p>Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool</p> <p>Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完成后置 0)</p> <p>Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err</p> <p>Bit4: heat_out 0-无输出,1-温控输出</p> <p>Bit5: cool_out 0-无输出,1-温控输出</p>
03H	CH2 Pid state	Unsigned 8	ro		<p>通道 2 pid 状态</p> <p>Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1)</p> <p>Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool</p> <p>Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完成后置 0)</p> <p>Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err</p> <p>Bit4: heat_out 0-无输出,1-温控输出</p> <p>Bit5: cool_out 0-无输出,1-温控输出</p>

					控输出
04H	CH3 Pid state	Unsigned 8	ro		<p>通道 3 pid 状态</p> <p>Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1)</p> <p>Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool</p> <p>Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完成后置 0)</p> <p>Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err</p> <p>Bit4: heat_out 0-无输出,1-温控输出</p> <p>Bit5: cool_out 0-无输出,1-温控输出</p>

16.8.2 R3-T0400P-TC

16.8.2.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	CH0 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	02H	CH1 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	03H	CH2 Unit selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	04H	CH3 Unit	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认)

		selset				1: 华氏度
8001H	01H	CH0 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
8002H	01H	CH0 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 0 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV
	02H	CH1 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 1 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S



						7: B 8: 100mV
	03H	CH2 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 2 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV
	04H	CH3 Sensor type	Unsigned 8	0~8	r/w	通道 3 传感器类型选择 0: J 1: K (默认) 2: E 3: N 4: T 5: R 6: S 7: B 8: 100mV
8003H	01H	CH0 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 0 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	02H	CH1 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 1 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	03H	CH2 filter config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 2 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	04H	CH3 filter	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 3 滤波时间



		config				1~100 (默认 5, 单位: s)
8004H	01H	CH0 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	02H	CH1 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	03H	CH2 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	04H	CH3 threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
8005H	01H	CH0 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 0 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	02H	CH0 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 0 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	03H	CH1 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	04H	CH1 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	05H	CH2 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)



	06H	CH2 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	07H	CH3 threshold low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 3 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	08H	CH3 threshold high	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 3 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
8006H	01H	CH0 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 sensor monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	05H	Line break display	Unsigned 8	0~1	r/w	断线显示最值 0: 最大值 32767 (默认) 1: 最小值-32767
8007H	01H	Reserve				保留
	02H	Save Params	Unsigned 16	0~1	wo	写 1 保存当前参数
	03H	Reset Params	Unsigned 16	0~1	wo	写 1 重置为默认参数

	04H	CH0 Pid calibration choose	Unsigned 8	0~3	r/w	<p>自整定方式选择</p> <p>0: OFF</p> <p>1: AT1 (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较小、加热快及自然冷却快)</p> <p>2: AAT (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较大及自然冷却时间较长)</p> <p>3: AT2 (推荐应用场景: 与 1 类似, 此方法的自整定时间较长, 但整定出的参数更准确一些)</p> <p>默认: 1</p>
	05H	CH1 Pid calibration choose	Unsigned 8	0~3	r/w	<p>自整定方式选择</p> <p>0: OFF</p> <p>1: AT1 (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较小、加热快及自然冷却快)</p> <p>2: AAT (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较大及自然冷却时间较长)</p> <p>3: AT2 (推荐应用场景: 与 1 类似, 此方法的自整定时间较长, 但整定出的参数更准确一些)</p> <p>默认: 1</p>
	06H	CH2 Pid calibration	Unsigned 8	0~3	r/w	<p>自整定方式选择</p> <p>0: OFF</p>

		choose				1: AT1 (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较小、加热快及自然冷却快) 2: AAT (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较大及自然冷却时间较长) 3: AT2 (推荐应用场景: 与 1 类似, 此方法的自整定时间较长, 但整定出的参数更准确一些) 默认: 1
	07H	CH3 Pid calibration choose	Unsigned 8	0~3	r/w	自整定方式选择 0: OFF 1: AT1 (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较小、加热快及自然冷却快) 2: AAT (推荐应用场景: 自整定过程中的过冲量较大及自然冷却时间较长) 3: AT2 (推荐应用场景: 与 1 类似, 此方法的自整定时间较长, 但整定出的参数更准确一些) 默认: 1
8009H	01H	CH0 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH0 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1	Unsigned 8	0~1	r/w	CH1 冷端补偿使能

		cold-junction enable				0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH2 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 cold-junction enable	Unsigned 8	0~1	r/w	CH3 冷端补偿使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	01H	CH0 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH0 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
800AH	02H	CH1 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH1 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
	03H	CH2 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH2 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
	04H	CH3 cold-junction type	Unsigned 8	0~1	r/w	CH3 冷端补偿类型 0: 内部温度芯片补偿 (默认) 1: 外部输入补偿
	01H	CH0 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH0 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
800BH	02H	CH1 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH1 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿

	03H	CH2 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH2 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
	04H	CH3 cold-junction value	Signed16	-32768 ~32767	r/w	CH3 外部输入冷端补偿温度 (实际值为输入值除以 10, 如 输入 200.5 则实际为 20.5°C) 按当前单位补偿
800EH	01H	CH0 out-mode selection	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 输出方式选择 0:数字量 1:模拟量 默认 0
	02H	CH1 out-mode selection	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 输出方式选择 0:数字量 1:模拟量 默认 0
	03H	CH2 out-mode selection	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 输出方式选择 0:数字量 1:模拟量 默认 0
	04H	CH3 out-mode selection	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 输出方式选择 0:数字量 1:模拟量 默认 0
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision	Unsigned32	-	ro	软件版本号

	Number				
08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.8.2.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	CH0 code	Signed16	ro	通道 0 整数温度(乘以 10)
	02H	CH1 code	Signed16	ro	通道 1 整数温度(乘以 10)
	03H	CH2 code	Signed16	ro	通道 2 整数温度(乘以 10)
	04H	CH3 code	Signed16	ro	通道 3 整数温度(乘以 10)
6001H	01H	CH0 analog output	Unsigned16	ro	通道 0 模拟量输出
	02H	CH1 analog output	Unsigned16	ro	通道 1 模拟量输出
	03H	CH2 analog output	Unsigned16	ro	通道 2 模拟量输出
	04H	CH3 analog output	Unsigned16	ro	通道 3 模拟量输出
6002H	01H	CH0 target	Unsigned 16	ro	通道 0 目标温度反馈 (整数实际温度乘以 10)
	02H	CH1 target	Unsigned 16	ro	通道 1 目标温度反馈 (整数实际温度乘以 10)
	03H	CH1 target	Unsigned 16	ro	通道 2 目标温度反馈 (整数实际温度乘以 10)
	04H	CH1 target	Unsigned 16	ro	通道 3 目标温度反馈 (整数实际温度乘以 10)
6003H	01H	CH0 at_kp	Unsigned 16	ro	通道 0 at_kp 比例控制 (注: 由自整定计算得出)
	02H	CH0 at_ti	Unsigned 16	ro	通道 0 at_ti 积分控制 (注: 由自整定计算得出)
	03H	CH0 at_td	Unsigned 16	ro	通道 0 at_td 微分控制 (注:

					由自整定计算得出)
6004H	01H	CH1 at_kp	Unsigned 16	ro	通道 1 at_kp 比例控制 (注:由自整定计算得出)
	02H	CH1 at_ti	Unsigned 16	ro	通道 1 at_ti 积分控制 (注: 由自整定计算得出)
	03H	CH1 at_td	Unsigned 16	ro	通道 1 at_td 微分控制 (注: 由自整定计算得出)
6005H	01H	CH2 at_kp	Unsigned 16	ro	通道 2 at_kp 比例控制 (注: 由自整定计算得出)
	02H	CH2 at_ti	Unsigned 16	ro	通道 2 at_ti 积分控制 (注: 由自整定计算得出)
	03H	CH2 at_td	Unsigned 16	ro	通道 2 at_td 微分控制 (注: 由自整定计算得出)
6006H	01H	CH3 at_kp	Unsigned 16	ro	通道 3 at_kp 比例控制 (注: 由自整定计算得出)
	02H	CH3 at_ti	Unsigned 16	ro	通道 3 at_ti 积分控制 (注: 由自整定计算得出)
	03H	CH3 at_td	Unsigned 16	ro	通道 3 at_td 微分控制 (注: 由自整定计算得出)
A000H	01H	CH0 state	Unsigned 8	ro	通道 0 状态 0x00:正常 0x01:校准模式, 等待第一个标准值 0x02:等待第二个标准值 0x03:计算校准值 0x04:计算校准值完成 0x10:温度越限 0x20:传感器断线 0x40:阈值写入错误 0x80:冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF:通道不使能
	02H	CH1 state	Unsigned 8	ro	通道 1 状态 0x00:正常 0x01:校准模式, 等待第一个

					标准值 0x02:等待第二个标准值 0x03:计算校准值 0x04:计算校准值完成 0x10:温度越限 0x20:传感器断线 0x40:阈值写入错误 0x80:冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF:通道不使能
03H	CH2 state	Unsigned 8	ro		通道 2 状态 0x00:正常 0x01:校准模式, 等待第一个标准值 0x02:等待第二个标准值 0x03:计算校准值 0x04:计算校准值完成 0x10:温度越限 0x20:传感器断线 0x40:阈值写入错误 0x80:冷端补偿或温度偏移写入错误 0xFF:通道不使能
04H	CH3 state	Unsigned 8	ro		通道 3 状态 0x00:正常 0x01:校准模式, 等待第一个标准值 0x02:等待第二个标准值 0x03:计算校准值 0x04:计算校准值完成 0x10:温度越限 0x20:传感器断线 0x40:阈值写入错误 0x80:冷端补偿或温度偏移写入错误

				0xFF:通道不使能
05H	CH0 Pid state	Unsigned 8	ro	通道 0 Pid 状态 Bit0:运行状况 0:Stop,1: Run (使能 Pid 后为 1 自整定时为 0 自整定结束后置 1) Bit1:输出模式 0:Heat,1-Cool Bit2:自整定 0:Stop,1:Tuning (使能自整定后为 1 自整定完成后置 0) Bit3:自整定错误 0:NO_Err,1-Tune_Err Bit4:Heat_out 0:无输出, 1:温控输出 Bit5:Cool_out 0:无输出, 1:温控输出
06H	CH1 Pid state	Unsigned 8	ro	通道 1 Pid 状态 Bit0:运行状况 0:Stop,1: Run (使能 Pid 后为 1 自整定时为 0 自整定结束后置 1) Bit1:输出模式 0:Heat,1-Cool Bit2:自整定 0:Stop,1:Tuning (使能自整定后为 1 自整定完成后置 0) Bit3:自整定错误

					0:NO_Err,1-Tune_Err Bit4:Heat_out 0:无输出, 1:温控输出 Bit5:Cool_out 0:无输出, 1:温控输出
07H	CH2 Pid state	Unsigned 8	ro		通道 2 Pid 状态 Bit0:运行状况 0:Stop,1: Run (使能 Pid 后为 1 自整定时为 0 自整定结束后 置 1) Bit1:输出模式 0:Heat,1-Cool Bit2:自整定 0:Stop,1:Tuning (使能自整定 后为 1 自整定完成后置 0) Bit3:自整定错误 0:NO_Err,1-Tune_Err Bit4:Heat_out 0:无输出, 1:温控输出 Bit5:Cool_out 0:无输出, 1:温控输出
08H	CH3 Pid state	Unsigned 8	ro		通道 3 Pid 状态 Bit0:运行状况 0:Stop,1: Run (使能 Pid 后为 1 自整定时为 0 自整定结束后 置 1) Bit1:输出模式 0:Heat,1-Cool

					Bit2:自整定 0:Stop,1:Tuning (使能自整定后为 1 自整定完成后置 0) Bit3:自整定错误 0:NO_Err,1-Tune_Err Bit4:Heat_out 0:无输出, 1:温控输出 Bit5:Cool_out 0:无输出, 1:温控输出
--	--	--	--	--	--

16.8.2.3 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	CH0 set target	Unsigned 16	rw	通道 0 目标温度(整数 实际温度乘以 10)
	02H	CH1 set target	Unsigned 16	rw	通道 1 目标温度(整数 实际温度乘以 10)
	03H	CH2 set target	Unsigned 16	rw	通道 2 目标温度(整数 实际温度乘以 10)
	04H	CH3 set target	Unsigned 16	rw	通道 3 目标温度(整数 实际温度乘以 10)
7001H	01H	CH0 kp	Unsigned 16	rw	通道 0 kp 比例控制
	02H	CH0 ti	Unsigned 16	rw	通道 0 ti 积分控制
	03H	CH0 td	Unsigned 16	rw	通道 0 td 微分控制
7002H	01H	CH1 kp	Unsigned 16	rw	通道 1 kp 比例控制
	02H	CH1 ti	Unsigned 16	rw	通道 1 ti 积分控制
	03H	CH1 td	Unsigned 16	rw	通道 1 td 微分控制
7003H	01H	CH2 kp	Unsigned 16	rw	通道 2 kp 比例控制
	02H	CH2 ti	Unsigned 16	rw	通道 2 ti 积分控制
	03H	CH2 td	Unsigned 16	rw	通道 2 td 微分控制

7004H	01H	CH3 kp	Unsigned 16	rw	通道 3 kp 比例控制
	02H	CH3 ti	Unsigned 16	rw	通道 3 ti 积分控制
	03H	CH3 td	Unsigned 16	rw	通道 3 td 微分控制
7005H	01H	CH0 offset config	short	r/w	通道 0 偏移配置(乘以 10) 默认 0 (单位为摄氏度时, 范围为: -2050~2050; 单位为华氏度时, 范围为: -3370~4010)
	02H	CH1 offset config	short	r/w	通道 1 偏移配置(乘以 10) 默认 0 (单位为摄氏度时, 范围为: -2050~2050; 单位为华氏度时, 范围为: -3370~4010)
	03H	CH2 offset config	short	r/w	通道 2 偏移配置(乘以 10) 默认 0 (单位为摄氏度时, 范围为: -2050~2050; 单位为华氏度时, 范围为: -3370~4010)
	04H	CH3 offset config	short	r/w	通道 3 偏移配置(乘以 10) 默认 0 (单位为摄氏度时, 范围为: -2050~2050; 单位为华氏度时, 范围为: -3370~4010)
7006H	01H	Pid control	Unsigned 8	rw	Pid 控温配置: Bit0: 通道 0 Pid 运行状态 0:Stop,1:Run Bit1: 通道 1 Pid 运行状态 0:Stop,1:Run Bit2: 通道 2 Pid 运行状态 0:Stop,1:Run Bit3: 通道 3 Pid 运行状态 0:Stop,1:Run Bit4: 通道 0 Pid 自整定运行状态 0:Stop,1:Run (注: 若通道 0 需手动输入 Pid 控制参数, 需



				设为 0) Bit5: 通道 1 Pid 自整定运行状态 0:Stop,1:Run (注: 若通道 0 需手动输入 Pid 控制参数, 需 设为 0) Bit6: 通道 2Pid 自整定运行状态 0:Stop,1:Run (注: 若通道 0 需手动输入 Pid 控制参数, 需 设为 0) Bit7: 通道 3 Pid 自整定运行状态 0:Stop,1:Run (注: 若通道 0 需手动输入 Pid 控制参数, 需 设为 0)
--	--	--	--	--

16.9 热电阻输入模块

16.9.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	CH0 Unit Selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	02H	CH1 Unit Selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	03H	CH2 Unit Selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
	04H	CH3 Unit Selset	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 摄氏度/华氏度显示 0: 摄氏度 (默认) 1: 华氏度
8001H	01H	CH0 Enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 Enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 Enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 Enable	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 使能 0: 关闭 1: 开启 (默认)
8002H	01H	CH0 Sensor Type	Unsigned 8	0~4	r/w	通道 0 传感器类型选择 0: Pt100 (默认) 1: Pt500 2: Pt1000 3: Cu50 4: Cu100



	02H	CH1 Sensor Type	Unsigned 8	0~4	r/w	通道 1 传感器类型选择 0: Pt100 (默认) 1: Pt500 2: Pt1000 3: Cu50 4: Cu100
	03H	CH2 Sensor Type	Unsigned 8	0~4	r/w	通道 2 传感器类型选择 0: Pt100 (默认) 1: Pt500 2: Pt1000 3: Cu50 4: Cu100
	04H	CH3 Sensor Type	Unsigned 8	0~4	r/w	通道 3 传感器类型选择 0: Pt100 (默认) 1: Pt500 2: Pt1000 3: Cu50 4: Cu100
8003H	01H	CH0 Filter Config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 0 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	02H	CH1 Filter Config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 1 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	03H	CH2 filter Config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 2 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
	04H	CH3 filter Config	Unsigned 8	1~100	r/w	通道 3 滤波时间 1~100 (默认 5, 单位: s)
8004H	01H	CH0 Threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值



8005H	02H	CH1 Threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	03H	CH2 Threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	04H	CH3 Threshold	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 设置阈值使能 0: 使用默认阈值 (默认) 1: 使用设置阈值
	01H	CH0 Threshold Low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 0 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	02H	CH0 Threshold High	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 0 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	03H	CH1 Threshold Low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	04H	CH1 Threshold High	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 1 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	05H	CH2 Threshold Low	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最低值(乘以 10) 默认: -1500(-150°C)
	06H	CH2 Threshold High	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 2 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
	07H	CH3	Signed16	-32768~	r/w	通道 3 温度最低值(乘以 10)

		Threshold Low		32767		默认: -1500(-150°C)
	08H	CH3 Threshold High	Signed16	-32768~ 32767	r/w	通道 3 温度最高值(乘以 10) 默认: 18000(1800°C)
8006H	01H	CH0 Sensor Monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	02H	CH1 Sensor Monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	03H	CH2 Sensor Monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	04H	CH3 Sensor Monitor	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 传感器断线检测 0: 关闭 1: 开启 (默认)
	05H	Line Break Display	Unsigned 8	0~1	r/w	断线显示最值 0: 最大值 32767 (默认) 1: 最小值 -32767
8007H	01H	Temp Sample Period	Unsigned 8	0~2	r/w	温度采样周期 0: 300ms 1: 500ms (默认) 2: 1000ms
	02H	Save Params	Unsigned 8	0~1	wo	写 1 保存当前参数
	03H	Reset Params	Unsigned 8	0~1	wo	写 1 重置为默认参数
8008H	01H	CH0 Offset	Signed16	-32768~	r/w	通道 0 偏移配置(实际值为输



		Config		32767		入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5°C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	02H	CH1 Offset Config	Signed16	-32768~32767	r/w	通道 1 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5°C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	03H	CH2 Offset Config	Signed16	-32768~32767	r/w	通道 2 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5°C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
	04H	CH3 Offset Config	Signed16	-32768~32767	r/w	通道 3 偏移配置(实际值为输入值除以 10, 如输入 200.5 则偏移值为 20.5°C, 默认: 0) 100mV 类型下为数字量偏移 温度传感器按当前单位偏移
800EH	01H	CH0 kp	Signed16	-2^31~2^31-1	r/w	通道 0 Kp 比例控制
	02H	CH0 ti	Signed16	-2^31~2^31-1	r/w	通道 0 Ti 积分控制
	03H	CH0 td	Signed16	-2^31~2^31-1	r/w	通道 0 Td 微分控制
	04H	CH0 cycle	Signed16	-2^31~2^31-1	r/w	通道 0 Pid 运行周期
	05H	CH1 kp	Signed16	-2^31~2^31-1	r/w	通道 1 Kp 比例控制
	06H	CH1 ti	Signed16	-2^31~	r/w	通道 1 Ti 积分控制



				$2^{31}-1$		
07H	CH1 td	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 1 Td 微分控制	
08H	CH1 cycle	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 1 Pid 运行周期	
09H	CH2 kp	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 2 Kp 比例控制	
0AH	CH2 ti	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 2 Ti 积分控制	
0BH	CH2 td	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 2 Td 微分控制	
0CH	CH2 cycle	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 2 Pid 运行周期	
0DH	CH3 kp	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 3 Kp 比例控制	
0EH	CH3 ti	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 3 Ti 积分控制	
0FH	CH3 td	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 3 Td 微分控制	
10H	CH3 cycle	Signed16	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	r/w	通道 3 Pid 运行周期	
800FH	01H	CH0 set target	Signed16	$-32768 \sim 32767$	r/w	CH0 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	02H	CH1 set target	Signed16	$-32768 \sim 32767$	r/w	CH1 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	03H	CH2 set target	Signed16	$-32768 \sim 32767$	r/w	CH2 PID 目标值 (整型数值, 实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
	04H	CH3 set	Signed16	$-32768 \sim 32767$	r/w	CH3 PID 目标值 (整型数值,



		target				实际值为输入值除以 10) 如: 输入 1205 则代表为 120.5°C
05H	CH0 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
06H	CH0 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
07H	CH0 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 0 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性	
08H	CH1 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
09H	CH1 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
0AH	CH1 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 1 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性	
0BH	CH2 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
0CH	CH2 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能	
0DH	CH2 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 2 PID 极性 0: 单极性 (默认)	

						1: 双极性
	0EH	CH3 pid run	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 运行控制 0: 禁止 (默认) 1: 使能
	0FH	CH3 pid calibration	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 自整定 0: 禁止 (默认) 1: 使能
	10H	CH3 pid polartiy	Unsigned 8	0~1	r/w	通道 3 PID 极性 0: 单极性 (默认) 1: 双极性
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.9.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
6000H	01H	CH0 code	Signed16	ro	通道 0 整数温度(乘以 10)
	02H	CH1 code	Signed16	ro	通道 1 整数温度(乘以 10)
	03H	CH2 code	Signed16	ro	通道 2 整数温度(乘以 10)
	04H	CH3 code	Signed16	ro	通道 3 整数温度(乘以 10)
A000H	01H	CH0 state	Unsigned 8	ro	通道 0 状态

					0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0xFF: 通道不使能
02H	CH1state	Unsigned 8	ro		通道 1 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0xFF: 通道不使能
03H	CH2 code	Unsigned 8	ro		通道 2 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0xFF: 通道不使能
04H	CH3 state	Unsigned 8	ro		通道 3 状态 0x00: 正常 0x01: 校准模式, 等待第一个

					标准值 0x02: 等待第二个标准值 0x03: 计算校准值 0x04: 计算校准值完成 0x10: 温度越限 0x20: 传感器断线 0x40: 阈值写入错误 0xFF: 通道不使能 若同时发生温度越限及传感器断线错误，则错误码为 0x10+0x20=0x30
A001H	01H	CH0 Pid state	Unsigned 8	ro	通道 0 pid 状态 Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1) Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完成后置 0) Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err Bit4: heat_out 0-无输出,1-温 控输出 Bit5: cool_out 0-无输出,1-温 控输出
	02H	CH1 Pid state	Unsigned 8		通道 1 pid 状态 Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1) Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool

					Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完 成后置 0) Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err Bit4: heat_out 0-无输出,1-温 控输出 Bit5: cool_out 0-无输出,1-温 控输出
03H	CH2 Pid state	Unsigned 8	ro		通道 2 pid 状态 Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1) Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完 成后置 0) Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err Bit4: heat_out 0-无输出,1-温 控输出 Bit5: cool_out 0-无输出,1-温 控输出
04H	CH3 Pid state	Unsigned 8	ro		通道 3 pid 状态 Bit0: 运行状况 0-Stop,1-Run (使能 Pid 后为 1, 自整定时为 0, 自整定结束后置 1) Bit1: 输出模式 0-heat,1-cool

					<p>Bit2: 自整定 0-Stop,1- Tuning (使能自整定后为 1, 自整定完 成后置 0)</p> <p>Bit3: 自整定错误 0-NO_Err, 1-Tune_Err</p> <p>Bit4: heat_out 0-无输出,1-温 控输出</p> <p>Bit5: cool_out 0-无输出,1-温 控输出</p>
--	--	--	--	--	---

16.10 串口通信模块

16.10.1 R3-RS02-COM 串口通信模块

16.10.1.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	PORT0 Operation Mode	Unsigned16	0~2	r/w	端口 0 模式选择 0: 自由模式 1: ModBus RTU 主站模式 2: ModBus RTU 从站模式
	02H	PORT0 Interface	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 接口选择 0: RS232 1: RS485
	03H	PORT0 Parity	Unsigned16	0~2	r/w	端口 0 校验方式 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
	04H	PORT0 DataBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 数据位 0: 8bit 1: 7bit
	05H	PORT0 StopBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 停止位 0: 1bit 1: 2bit
	06H	PORT0 Baudrate	Unsigned16	0~5	r/w	端口 0 波特率 0: 4800bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps

	08H	PORT0 ModBus RTU Slave Addr	Unsigned16	1~ 65535	r/w	端口 0ModBus RTU 从站模式 地址 1-65535
	09H	PORT0 ModBus RTU Send Times	Unsigned16	1~10	r/w	端口 0ModBus RTU 主站模式 重发次数 1-10 次
	0AH	PORT0 ModBus RTU Timeout MS	Unsigned16	0~ 65535	r/w	端口 0ModBus RTU 主站模式 超时时间 0-65535(ms)
	0BH	PORT0 TX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 发送缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
	0CH	PORT0 RX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 接收缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
	01H	PORT1 Operation Mode	Unsigned16	0~2	r/w	端口 1 模式选择 0: 自由模式 1: ModBus RTU 主站模式 2: ModBus RTU 从站模式
8001H	02H	PORT1 Interface	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 接口选择 0: RS232 1: RS485 2: RS422 (注意: 只有端口 1)



					才能选择 RS422,且端口 1 选择 RS422 时,端口 0 只可选择 RS232)
03H	PORT1 Parity	Unsigned16	0~2	r/w	端口 1 校验方式 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
04H	PORT1 DataBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 数据位 0: 8bit 1: 7bit
05H	PORT1 StopBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 停止位 0: 1bit 1: 2bit
06H	PORT1 Baudrate	Unsigned16	0~5	r/w	端口 1 波特率 0: 4800bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps
08H	PORT1 ModBus RTU Slave Addr	Unsigned16	1~ 65535	r/w	端口 1ModBus RTU 从站模式地址 1-65535
09H	PORT1 ModBus RTU Send Times	Unsigned16	1~10	r/w	端口 1ModBus RTU 主站模式重发次数 1-10 次
0AH	PORT1	Unsigned16	0~	r/w	端口 1ModBus RTU 主站模式超时时间

		ModBus RTU Timeout MS		65535		0-65535(ms)
	0BH	PORT1 TX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 发送缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
	0CH	PORT1 RX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 接收缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
8004H	01H	Save parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数保存
	02H	Reset parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数重置
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.10.1.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	COM0 CtrlWord	Unsigned16	r/w	端口 0 控制字

					0xC0 (192) : 清除错误标志或发送完成标志 0xC1 (193) : 仅发送 0xC2 (194) : 仅接收 0xC3 (195) : 发送或接收 0xC1 (161) : 清除发送缓存 0xC2 (162) : 清除接收缓存
	02H	COM0 Output Length	Unsigned16	r/w	端口 0 发送数据长度
	03H	COM0 TransmitEn	Unsigned16	r/w	端口 0 发送使能 (上升沿触发)
	04H	COM0 Transmit SID	Unsigned16	r/w	端口 0 发送数据序列号
	05H	COM0 Read SID	Unsigned16	r/w	端口 0 接收数据序列号
7001H	01H	COM0 Data Out0	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	02H	COM0 Data Out1	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out2	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	04H	COM0 Data Out3	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7002H	01H	COM0 Data Out4	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	02H	COM0 Data Out5	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out6	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	04H	COM0 Data Out7	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7003H	01H	COM0 Data Out8	Array[0..1]	r/w	端口 0 发送数据

			of Byte		
	02H	COM0 Data Out9	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out10	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7004H	01H	COM1 CtrlWord	Unsigned16	r/w	端口 1 控制字 0xC0 (192) : 清除错误标志 或发送完成标志 0xC1 (193) : 仅发送 0xC2 (194) : 仅接收 0xC3 (195) : 发送或接收 0xC1 (161) : 清除发送缓存 0xC2 (162) : 清除接收缓存
	02H	COM1 Output Length	Unsigned16	r/w	端口 1 发送数据长度
	03H	COM1 TransmitEn	Unsigned16	r/w	端口 1 发送使能 (上升沿触发)
	04H	COM1Transmit SID	Unsigned16	r/w	端口 1 发送数据序列号
	05H	COM1 Read SID	Unsigned16	r/w	端口 1 接收数据序列号
7005H	01H	COM1 Data Out0	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	02H	COM1 Data Out1	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out2	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	04H	COM1 Data Out3	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
7006H	01H	COM1 Data Out4	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据

	02H	COM1 Data Out5	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out6	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	04H	COM1 Data Out7	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
7007H	01H	COM1 Data Out8	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	02H	COM1 Data Out9	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out10	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据

16.10.1.3 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
F100H	01H	Module status	Unsigned32	ro	每个 bit 表示挂载模块状态 1: 对应 bit 位模块报错 0: 对应 bit 位模块正常
6000H	01H	COM0 StateWord	Unsigned16	ro	端口 0 状态字 发送阶段: 压数据包漏包报警: 0xE001 发送缓冲区满报警: 0xE002 发送完成标志: 0x0001 接收阶段: 正常等待接收: 0x0003 接收校验错误报警: 0xE003 接收缓冲区满报警: 0xE004

					收包分段错误: 0xE005 SDO 配置阶段: SDO 配置错误报警: 0xE006 缓冲清除阶段: 清除发送缓存完成: 0x0004 清除接收缓存完成: 0x0005
	02H	COM0 Input SID	Unsigned16	ro	端口 0 模块接收数据序列号
	03H	COM0 Input Length	Unsigned16	ro	端口 0 最近一次接收数据量个数
	04H	COM0 TX FIFO Exist	Unsigned16	ro	端口 0 发送缓存区剩余数量
	05H	COM0 RX FIFO Exist	Unsigned16	ro	端口 0 接收缓存区剩余数量
6001H	01H	COM0 Data In0	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In1	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	03H	COM0 Data In2	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	04H	COM0 Data In3	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
6002H	01H	COM0 Data In4	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In5	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	03H	COM0 Data In6	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	04H	COM0 Data In7	Array[0..1]	ro	端口 0 接收数据

			of Byte		
6003H	01H	COM0 Data In8	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In9	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	03H	COM0 Data In10	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
6004H	01H	COM1StateWord	Unsigned16	ro	端口 1 状态字 发送阶段： 压数据包漏包报警: 0xE001 发送缓冲区满报警: 0xE002 发送完成标志: 0x0001 接收阶段： 正常等待接收: 0x0003 接收校验错误报警: 0xE003 接收缓冲区满报警: 0xE004 收包分段错误: 0xE005 SDO 配置阶段： SDO 配置错误报警: 0xE006 缓冲清除阶段： 清除发送缓存完成: 0x0004 清除接收缓存完成: 0x0005
	02H	COM1 Input SID	Unsigned16	ro	端口 1 模块接收数据序列号
	03H	COM1 Input Length	Unsigned16	ro	端口 1 最近一次接收数据量 个数
	04H	COM1 TX FIFO Exist	Unsigned16	ro	端口 1 发送缓存区剩余数量
	05H	COM1 RX FIFO	Unsigned16	ro	端口 1 接收缓存区剩余数量

		Exist			
6005H	01H	COM1 Data In0	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In1	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In2	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	04H	COM1 Data In3	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
6006H	01H	COM1 Data In4	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In5	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In6	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	04H	COM1 Data In7	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
6007H	01H	COM1 Data In8	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In9	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In10	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据

16.10.2 R3-RS02-485 串口通信模块

16.10.2.1 服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	PORT0 Operation Mode	Unsigned16	0~2	r/w	端口 0 模式选择 0: 自由模式 1: ModBus RTU 主站模式 2: ModBus RTU 从站模式
	03H	PORT0 Parity	Unsigned16	0~2	r/w	端口 0 校验方式 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
	04H	PORT0 DataBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 数据位 0: 8bit 1: 7bit
	05H	PORT0 StopBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 停止位 0: 1bit 1: 2bit
	06H	PORT0 Baudrate	Unsigned16	0~5	r/w	端口 0 波特率 0: 4800bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps
	08H	PORT0 ModBus RTU Slave Addr	Unsigned16	1~65535	r/w	端口 0 ModBus RTU 从站模式地址 1-65535
	09H	PORT0	Unsigned16	1~10	r/w	端口 0 ModBus RTU 主站模式



		ModBus RTU Send Times				重发次数 1-10 次
	0AH	PORT0 ModBus RTU Timeout MS	Unsigned16	0~ 65535	r/w	端口 0ModBus RTU 主站模式 超时时间 0-65535(ms)
	0BH	PORT0 TX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 发送缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
	0CH	PORT0 RX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 0 接收缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
8001H	01H	PORT1 Operation Mode	Unsigned16	0~2	r/w	端口 1 模式选择 0: 自由模式 1: ModBus RTU 主站模式 2: ModBus RTU 从站模式
	03H	PORT1 Parity	Unsigned16	0~2	r/w	端口 1 校验方式 0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验
	04H	PORT1 DataBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 数据位 0: 8bit 1: 7bit
	05H	PORT1 StopBits	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 停止位 0: 1bit



						1: 2bit
	06H	PORT1 Baudrate	Unsigned16	0~5	r/w	端口 1 波特率 0: 4800bps 1: 9600bps 2: 19200bps 3: 38400bps 4: 57600bps 5: 115200bps
	08H	PORT1 ModBus RTU Slave Addr	Unsigned16	1~ 65535	r/w	端口 1ModBus RTU 从站模式 地址 1-65535
	09H	PORT1 ModBus RTU Send Times	Unsigned16	1~10	r/w	端口 1ModBus RTU 主站模式 重发次数 1-10 次
	0AH	PORT1 ModBus RTU Timeout MS	Unsigned16	0~ 65535	r/w	端口 1ModBus RTU 主站模式 超时时间 0-65535(ms)
	0BH	PORT1 TX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 发送缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
	0CH	PORT1 RX Buffer Set	Unsigned16	0~1	r/w	端口 1 接收缓冲区设置 0: 缓冲区满时保留当前数据 1: 缓冲区满时清除当前数据
8004H	01H	Save parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数保存

	02H	Reset parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数重置
9000H	05H	VendorID	Unsigned32	-	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned32	-	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned32	-	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned32	-	ro	系列号
	09H	FPGA Version	Unsigned32	-	ro	FPGA 版本号

16.10.2.2 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
7000H	01H	COM0 CtrlWord	Unsigned16	r/w	端口 0 控制字 0xC0 (192) : 清除错误标志或发送完成标志 0xC1 (193) : 仅发送 0xC2 (194) : 仅接收 0xC3 (195) : 发送或接收 0xC1 (161) : 清除发送缓存 0xC2 (162) : 清除接收缓存
	02H	COM0 Output Length	Unsigned16		端口 0 发送数据长度
	03H	COM0 TransmitEn	Unsigned16		端口 0 发送使能 (上升沿触发)
	04H	COM0 Transmit	Unsigned16		端口 0 发送数据序列号

		SID			
	05H	COM0 Read SID	Unsigned16	r/w	端口 0 接收数据序列号
7001H	01H	COM0 Data Out0	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	02H	COM0 Data Out1	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out2	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	04H	COM0 Data Out3	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7002H	01H	COM0 Data Out4	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	02H	COM0 Data Out5	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out6	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	04H	COM0 Data Out7	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7003H	01H	COM0 Data Out8	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	02H	COM0 Data Out9	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
	03H	COM0 Data Out10	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 0 发送数据
7004H	01H	COM1 CtrlWord	Unsigned16	r/w	端口 1 控制字 0xC0 (192) : 清除错误标志 或发送完成标志 0xC1 (193) : 仅发送 0xC2 (194) : 仅接收 0xC3 (195) : 发送或接收

					0xC1 (161) : 清除发送缓存 0xC2 (162) : 清除接收缓存
	02H	COM1 Output Length	Unsigned16	r/w	端口 1 发送数据长度
	03H	COM1 TransmitEn	Unsigned16	r/w	端口 1 发送使能 (上升沿触发)
	04H	COM1 Transmit SID	Unsigned16	r/w	端口 1 发送数据序列号
	05H	COM1 Read SID	Unsigned16	r/w	端口 1 接收数据序列号
7005H	01H	COM1 Data Out0	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	02H	COM1 Data Out1	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out2	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	04H	COM1 Data Out3	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
7006H	01H	COM1 Data Out4	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	02H	COM1 Data Out5	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out6	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	04H	COM1 Data Out7	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
7007H	01H	COM1 Data Out8	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	02H	COM1 Data Out9	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据
	03H	COM1 Data Out10	Array[0..1] of Byte	r/w	端口 1 发送数据

16.10.2.3 过程数据对象 (RxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	访问属性	描述
F100H	01H	Module status	Unsigned32	ro	每个 bit 表示挂载模块状态 1: 对应 bit 位模块报错 0: 对应 bit 位模块正常
6000H	01H	COM0 StateWord	Unsigned16	ro	端口 0 状态字 发送阶段: 压数据包漏包报警: 0xE001 发送缓冲区满报警: 0xE002 发送完成标志: 0x0001 接收阶段: 正常等待接收: 0x0003 接收校验错误报警: 0xE003 接收缓冲区满报警: 0xE004 收包分段错误: 0xE005 SDO 配置阶段: SDO 配置错误报警: 0xE006 缓冲清除阶段: 清除发送缓存完成: 0x0004 清除接收缓存完成: 0x0005
	02H	COM0 Input SID	Unsigned16		端口 0 模块接收数据序列号
	03H	COM0 Input Length	Unsigned16		端口 0 最近一次接收数据量个数
	04H	COM0 TX FIFO Exist	Unsigned16		端口 0 发送缓存区剩余数量
	05H	COM0 RX FIFO Exist	Unsigned16		端口 0 接收缓存区剩余数量
6001H	01H	COM0 Data In0	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In1	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据

	03H	COM0 Data In2	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	04H	COM0 Data In3	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
6002H	01H	COM0 Data In4	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In5	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	03H	COM0 Data In6	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	04H	COM0 Data In7	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
6003H	01H	COM0 Data In8	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	02H	COM0 Data In9	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
	03H	COM0 Data In10	Array[0..1] of Byte	ro	端口 0 接收数据
6004H	01H	COM1StateWord	Unsigned16	ro	端口 1 状态字 发送阶段： 压数据包漏包报警： 0xE001 发送缓冲区满报警： 0xE002 发送完成标志： 0x0001 接收阶段： 正常等待接收： 0x0003 接收校验错误报警： 0xE003 接收缓冲区满报警： 0xE004 收包分段错误： 0xE005 SDO 配置阶段： SDO 配置错误报警： 0xE006 缓冲清除阶段： 清除发送缓存完成： 0x0004 清除接收缓存完成： 0x0005

	02H	COM1 Input SID	Unsigned16	ro	端口 1 模块接收数据序列号
	03H	COM1 Input Length	Unsigned16	ro	端口 1 最近一次接收数据量个数
	04H	COM1 TX FIFO Exist	Unsigned16	ro	端口 1 发送缓存区剩余数量
	05H	COM1 RX FIFO Exist	Unsigned16	ro	端口 1 接收缓存区剩余数量
6005H	01H	COM1 Data In0	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In1	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In2	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	04H	COM1 Data In3	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
6006H	01H	COM1 Data In4	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In5	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In6	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	04H	COM1 Data In7	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
6007H	01H	COM1 Data In8	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	02H	COM1 Data In9	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据
	03H	COM1 Data In10	Array[0..1] of Byte	ro	端口 1 接收数据

16.11 差分编码器模块

16.11.1 设备参数服务数据对象 (SDO) .

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
9000H	05H	Vendor ID	Unsigned 32	0-0xFF FFFFF F	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned 32	0-0xFF FFFFF F	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned 32	0-0xFF FFFFF F	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned 32	0-0xFF FFFFF F	ro	序列号
	09H	FPGA Revision	Unsigned 32	0-0xFF FFFFF F	ro	FPGA 软件版本号

16.11.2 其它服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	Encoder0 SetMode	Unsigned8	0-4	r/w	编码器 0 设置模式 0: AB 相 1 倍频模式 1: AB 相 2 倍频模式 2: AB 相 4 倍频模式

						3: 脉冲加方向模式 4: CWCCW 模式 默认值: 0
02H	Encoder0 Set ABPhase	Unsigned8	0-1	r/w		编码器 0 设置 AB 相位 0: A 相超前 B 相 1: B 相超前 A 相 默认值: 0
03H	Encoder0 SetVal	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w		编码器 0 设置值 (设置编码器当前的值)
04H	Encoder0 Low SetVal	Signed32	-14748 3648 ~21474 83647	r/w		编码器 0 设置最小值 默认值: 环形:-2147483647 线性:-2147483648
05H	Encoder0 High SetVal	Signed32	-14748 3648 ~21474 83647	r/w		编码器 0 设置最大值 默认值:2147483647
06H	Encoder0 Clear	Unsigned8	0-1	r/w		编码器 0 清除 0->1 有效
07H	Reserve					保留
08H	Encoder0 Count Mode	Unsigned8	0-1	r/w		编码器 0 计数模式 0:环形 1:线性 默认:0
09H	Encoder0 Filter	Unsigned16	0-6553 5	r/w		编码器 0 滤波时间 单位: 100ns

						默认: 2
8001H	01H	Encoder1 SetMode	Unsigned8	0-4	r/w	编码器 1 设置模式 0: AB 相 1 倍频模式 1: AB 相 2 倍频模式 2: AB 相 4 倍频模式 3: 脉冲加方向模式 4: CWCCW 模式 默认值: 0
	02H	Encoder1 Set ABPhase	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 设置 AB 相位 0: A 相超前 B 相 1: B 相超前 A 相 默认值: 0
	03H	Encoder1 SetVal	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	编码器 1 设置值 (设置编码器当前的值)
	04H	Encoder1 LowSet Val	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	编码器 1 设置最小值 默认值: 环形:-2147483647 线性:-2147483648
	05H	Encoder1 HighSet Val	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	编码器 1 设置最大值 默认值: 2147483647
	06H	Encoder1 Clear	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 清除 0->1 有效
	07H	Reserve				保留
	08H	Encoder1	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 计数模式

		Count Mode				0:环形 1:线性 默认:0
	09H	Encoder1 Filter	Unsigned16	0-6553 5	r/w	编码器 1 滤波时间 单位: 100ns 默认: 2
8002 H	01H	Ltc0Clear	Unsigned8	1	r/w	锁存器 0 状态清除 1:清除 (清除状态标记和锁存寄存器值), 同时清除所有缓冲区内存储值
	02H	Ltc0 SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	设置工作模式: 0: 单次锁存 1: 连续锁存
	03H	Ltc0 SetLogic	Unsigned8	0-2	r/w	设置锁存器 0 锁存逻辑 0: 上升沿 IN0/IN1 状态 FALSE->TRUE 1: 下降沿 IN0/IN1 状态 TRUE->FALSE 2: 任意沿锁存 默认:0
	04H	Ltc0 GetLatch Value	Signed32		ro	获取连续锁存值, 读取一次后, LtcFifoNum0 会减一
	05H	Ltc0 Latch Windows MAX	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	锁存窗最大值 默认值: INT 最大值
	06H	Ltc0 Latch	Signed32	-21474 83648	r/w	锁存窗最小值 默认值: INT 最小值

		Windows MIN		~21474 83647		
8003 H	01H	Ltc1Clear	Unsigned8	1	r/w	锁存器 1 状态清除 1:清除 (清除状态标记和锁存寄存器值)
	02H	Ltc1 SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	设置工作模式: 0: 单次锁存 1: 连续锁存
	03H	Ltc1 SetLogic	Unsigned8	0-2	r/w	设置锁存器 1 锁存逻辑 0:上升沿 IN2/IN 状态 FALSE->TRUE 1:下降沿 IN2/IN3 状态 TRUE ->FALSE 2: 任意沿锁存
	04H	Ltc1 GetLatch Value	Signed32		ro	获取连续锁存值, 读取一次 后, LtcFifoNum1 会减一
	05H	Ltc1 Latch Windows MAX	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	锁存窗最大值 默认值:INT 最大值
	06H	Ltc1 Latch Windows MIN	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	锁存窗最小值 默认值: INT 最小值
8004H	01H	Cmp0 Clear	Unsigned8	1	r/w	比较器 0 清除缓冲区及 比较状态 1:清除
	02H	Cmp0	Unsigned8	0-8	r/w	设置比较器 0 工作模式:

		SetMode				“000”：关闭 “001”：等于 “010”：小于 “011”：大于 “100”：fifo 时间输出 “101”：linear 时间输出 “110”：fifo 电平模式输出 “111”：fifo 模式按脉冲个数输出 “1000”：linear 按脉冲个数输出 默认:0
03H	Cmp0 Encoder Sel	Unsigned8	0-1	r/w		选择编码器通道 可选择通道：0、1
04H	Cmp0 OutLogic	Unsigned8	0-1	r/w		设置比较器 0 输出逻辑： “0”：条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”：条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE
05H	Cmp0_O ut_Timer	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w		设置比较器 0 输出逻辑持续时间（单位：1us）
06H	Cmp0 AddData Val	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w		比较器 0 添加比较点(值)
07H	Cmp0	Unsigned16	0-3276	r/w		比较器 0 采用线性比较，设置

		Linear Number		8		比较点数量
	08H	Cmp0 Linear Interval	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	比较器 0 采用线性比较, 设置 比较点增量值
	09H	Cmp0 Logic wr_en	Unsigned8	0-1	wo	比较器 0 电平压点
	0AH	Cmp0 Pulse num	Unsigned32	0~2147 483647	r/w	比较器 0 脉冲个数
8005H	00H	Cmp1_Set 比较器 1 设置				
	01H	Cmp1 Clear	Unsigned8	1	r/w	比较器 1 清除缓冲区及比较状 态 1:清除
	02H	Cmp1 SetMode	Unsigned8	0-8	r/w	设置比较器 1 工作模式: “000”：关闭 “001”：等于 “010”：小于 “011”：大于 “100”：fifo 时间输出 “101”：linear 时间输出 “110”：fifo 电平模式输出 “111”：fifo 模式按脉冲个 数输出

						“1000”： linear 按脉冲个数输出 默认:0
03H	Cmp1 Encoder Sel	Unsigned8	0-1	r/w		选择编码器通道 可选择通道： 0、 1
04H	Cmp1 OutLogic	Unsigned8	0-1	r/w		设置比较器 1 输出逻辑： “0”： 条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”： 条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE
05H	Cmp1 Out_ Timer	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w		设置比较器 1 输出逻辑持续时间
06H	Cmp1 AddData Val	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w		比较器 1 添加比较点(值)
07H	Cmp1 Linear Number	Unsigned16	0-3276 8	r/w		比较器 1 采用线性比较， 设置比较点数量
08H	Cmp1 Linear Interval	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w		比较器 1 采用线性比较， 设置比较点增量值
09H	Cmp1 Logic	Unsigned8	0-1	wo		比较器 1 电平压点

8006H		Wr_en				
	0AH	Cmp1 Pulse num	Unsigned32	0~2147 483647	r/w	比较器 1 脉冲个数
	01H	Cmp2d Clear	Unsigned8	1	r/w	二维比较清除缓冲区及比较 状态 1:清除
	02H	Cmp2d SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	0: 进入误差带后触发 1: 进入误差带单轴等于后再 触发
	03H	Cmp2D Pwm enable	Unsigned8	0-1	r/w	二维比较 PWM 使能
	06H	Cmp2d x_Error	Unsigned32	0~4294 967295	r/w	X 轴误差带
	07H	Cmp2d y_Error	Unsigned32	0~4294 967295		Y 轴误差带
	08H	Cmp2d OutLogic	Unsigned8	0-1	r/w	设置二维比较输出逻辑： “0”：条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”：条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE
	09H	Cmp2d Out_time r	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w	设置二维比较 0 输出逻辑持续 时间
	0AH	Cmp2d AddXDat aVal	Signed32	-21474 83648 ~21474	r/w	添加比较点 X(值)

				83647		
	0BH	Cmp2d AddYData aVal	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	r/w	添加比较点 Y(值)
	0CH	Cmp2d Force Output	Unsigned8	0-1	r/w	强制输出
	0EH	Cmp2d Pwm Freq	Unsigned32	0- 200000	r/w	二维比较 PWM 频率
	0FH	Cmp2d Pwm Duty ratio	Unsigned8	0- 100	r/w	二维比较 PWM 占空比
	10H	Cmp2d Pwm PulseNu m	Unsigned32	0-2147 483647	r/w	二维比较 PWM 脉冲数
8007H	01H	Hinput0 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 0 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存(如果高速输入 0 和 1 同时启用 IN0 为高速锁存) 3: 清零 默认 2
	02H	Hinput01 Preset	Signed32	-21474 83648	r/w	高速输入 0 高速输入 1 预置值

		value		~21474 83647		
03H	Hinput01 Preset Logic	Unsigned8	0-2	r/w	高速输入 0 高速输入 1 预置逻辑： 0: 上升沿 1: 下降沿 2: 任意沿	
04H	IOClear Encoder0 logic	Unsigned8	0-1	r/w	IO 清零编码器 0 逻辑 0: 上升沿 1: 下降沿	
05H	Hinput0 Filter	Unsigned16	0- 65535	r/w	输入口 0 滤波时间 单位 100ns 默认 2	
06H	Hinput0 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 0 逻辑 0:常开 1;常闭	
07H	Hinput1 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 1 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存 3:清零 默认 0	
08H	Hinput1 Filter	Unsigned16	0- 65535	r/w	输入口 1 滤波时间 单位 100ns 默认 2	
09H	Hinput1 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 1 逻辑 0:常开 1;常闭	



8008H	01H	Hinput2 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 2 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存(如果高速输入 2 和 3 同时启用 IN2 为高速锁存) 3: 清零 默认 2
	02H	Hinput23 Preset Value	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647	r/w	高速输入 2 高速输入 3 预置值
	03H	Hinput23 Preset Logic	Unsigned8	0-2	r/w	高速输入 2 高速输入 3 预置逻辑： 0: 上升沿 1: 下降沿 2: 任意沿
	04H	IOClear Encoder1 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	IO 清零编码器 1 逻辑 0: 上升沿 1: 下降沿
	05H	Hinput2 Filter	Unsigned16	0-6553 5	r/w	输入口 2 滤波时间 单位 100ns 默认 2
	06H	Hinput2 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 2 逻辑 0: 常开 1: 常闭
	07H	Hinput3 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 3 配置： 0: 通用输入 1: 预置

						2: 高速锁存 3:清零 默认 0
	08H	Hinput3 Filter	Unsigned16	0-6553 5	r/w	输入口 3 滤波时间 单位 100ns 默认 2
	09H	Hinput3_ Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 3 逻辑 0:常开 1:常闭
8009H	01H	Save Para meters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数保存
800AH	01H	Reset Para meters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数重置
800BH	01H	Houtput0 Config	Unsigned8	0-4	r/w	输出口 0 配置: 0: 普通输出 1: PWM0 输出 2: 比较器 0 输出 3: 比较器 1 输出 4: 二维比较输出 默认:2
	02H	Houtput0 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	CH0 输出口 0 PWM 使能: 0:不使能 1:使能
	03H	Houtput0 Pwm Duty Ratio	Unsigned8	0-100	r/w	CH0 输出口 0 PWM 占空比

	04H	Houtput0 PwmFreq	Unsigned32	0- 200000	r/w	CH0 输出口 0PWM 频率
	05H	Houtput1 Config	Unsigned8	0-4	r/w	输出口 1 配置: 0: 普通输出 1: PWM1 输出 2: 比较器 0 输出 3: 比较器 1 输出 4: 二维比较输出 默认:3
	06H	Houtput1 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	输出口 1 PWM 使能: 0:不使能 1:使能
	07H	Houtput1 Pwm Duty Ratio	Unsigned8	0-100	r/w	输出口 1 PWM 占空比
	08H	Houtput1 PwmFreq	Unsigned32	0- 200000	r/w	输出口 1PWM 频率

16.11.3 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
6000H	01H	Encoder0 Val	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647	ro	编码器 0 值
	02H	Encoder1 Val	Signed32	-21474 83648~	ro	编码器 1 值

				214748 3647		
	03H	Encoder0 Error	Unsigned8	0-1	ro	编码器 0 超范围
	04H	Encoder1 Error	Unsigned8	0-1	ro	编码器 1 超范围
6001H	01H	LtcStatus0	Unsigned8	0-1	ro	锁存器 0 锁存完成标志 TRUE: 锁存完成
	02H	Ltc Encoder0	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647	ro	锁存编码器 0 值
	03H	Ltc FifoNum0	Unsigned16	0-6553 5	ro	高速锁存缓冲区数量 0
6002H	01H	LtcStatus1	Unsigned8	0-1	ro	锁存器 1 锁存完成标志 TRUE: 锁存完成
	02H	Ltc Encoder1	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647	ro	锁存编码器 1 值
	03H	LtcFifoNu m1	Unsigned16		ro	高速锁存缓冲区数量 1

16.12 单端编码器

16.12.1 设备参数服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
9000H	05H	Vendor ID	Unsigned 32	0-0xFF FFFFFFF	ro	厂商 ID
	06H	Product Code	Unsigned 32	0-0xFF FFFFFFF	ro	产品码
	07H	Revision Number	Unsigned 32	0-0xFF FFFFFFF	ro	软件版本号
	08H	Serial Number	Unsigned 32	0-0xFF FFFFFFF	ro	序列号
	09H	FPGA Revison	Unsigned 32	0-0xFF FFFFFFF	ro	FPGA 软件版本号

16.12.2 其它服务数据对象 (SDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
8000H	01H	Encoder0 SetMode	Unsigned8	0-4	r/w	编码器 0 设置模式 0: AB 相 1 倍频模式 1: AB 相 2 倍频模式 2: AB 相 4 倍频模式 3: 脉冲加方向模式 4: CWCCW 模式 默认值: 0
	02H	Encoder0 Set	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 0 设置 AB 相位 0: A 相超前 B 相

		ABPhase				1: B 相超前 A 相 默认值: 0
	03H	Encoder0 SetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	编码器 0 设置值 (设置编码器当前的值)
	04H	Encoder0 LowSetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	编码器 0 设置最小值 默认值: 环形: -2147483647 线性: -2147483648
	05H	Encoder0 High SetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	编码器 0 设置最大值 默认值: 2147483647
	06H	Encoder0 Clear	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 0 清除 0->1 有效
	07H	Encoder0 ZPhase Reset	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 0 设置 Z 相脉冲使能 0:不使能 1:使能
	08H	Encoder0 Count Mode	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 0 计数模式 0:环形 1:线性 默认:0
	09H	Encoder0 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	编码器 0 滤波时间 单位: 100ns 默认: 2
8001H	01H	Encoder1 SetMode	Unsigned8	0-4	r/w	编码器 1 设置模式 0: AB 相 1 倍频模式



						1: AB 相 2 倍频模式 2: AB 相 4 倍频模式 3: 脉冲加方向模式 4: CWCCW 模式 默认值: 0
02H	Encoder1 Set ABPhase	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 设置 AB 相位 0: A 相超前 B 相 1: B 相超前 A 相 默认值: 0	
03H	Encoder1 SetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	编码器 1 设置值 (设置编码器当前的值) (待定是否断电保存)	
04H	Encoder1 LowSetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	编码器 1 设置最小值 默认值: 环形: -2147483647 线性: -2147483648	
05H	Encoder1 High SetVal	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647		编码器 1 设置最大值 默认值: 2147483647	
06H	Encoder1 Clear	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 清除 0->1 有效	
07H	Encoder1 ZPhase Reset	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 设置 Z 相脉冲使能 0:不使能 1:使能	
08H	Encoder1 Counter	Unsigned8	0-1	r/w	编码器 1 计数模式 0:环形	

		Mode				1:线性 默认:0
	09H	Encoder1 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	编码器 1 滤波时间 单位 100ns 默认 2
8002 H	01H	Ltc0 Clear	Unsigned8	1	r/w	锁存器 0 状态清除 1:清除(清除状态标记和锁存 寄存器值), 同时清除所有 缓冲区内存储值
	02H	Ltc0 SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	设置工作模式: 0: 单次锁存 1: 连续锁存
	03H	Ltc0 SetLogic	Unsigned8	0-2	r/w	设置锁存器 0 锁存逻辑 0: 上升沿 IN0/IN1 状态 FALSE->TRUE 1: 下降沿 IN0/IN1 状态 TRUE ->FALSE 2: 任意沿锁存 默认:0
	04H	Ltc0 GetLatch Value	Signed32		ro	获取连续锁存值, 读取一次 后, LtcFifoNum0 会减一
	05H	Ltc0 Latch Windows MAX	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	锁存窗最大值 默认值: INT 最大值
	06H	Ltc0 Latch Windows	Signed32	-214748 3648 ~21474	r/w	锁存窗最小值 默认值: INT 最小值

		MIN		83647		
8003 H	01H	Ltc1Clear	Unsigned8	1	r/w	锁存器 1 状态清除 1:清除(清除状态标记和锁存寄存器值)
	02H	Ltc1 SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	设置工作模式: 0: 单次锁存 1: 连续锁存
	03H	Ltc1 SetLogic	Unsigned8	0-2	r/w	设置锁存器 1 锁存逻辑 0: 上升沿 IN2/IN3 状态 FALSE->TRUE 1: 下降沿 IN2/IN3 状态 TRUE ->FALSE 2: 任意沿锁存 默认:0
	04H	Ltc1 GetLatch Value	Signed32		ro	获取连续锁存值, 读取一次 后, LtcFifoNum1 会减一
	05H	Ltc1 Latch Windows MAX	Signed32	-214748 3648~2 147483 647	r/w	锁存窗最大值 默认值: INT 最大值
	06H	Ltc1 Latch Windows MIN	Signed32	-214748 3648~2 147483 647	r/w	锁存窗最小值 默认值: INT 最小值
8004H	01H	Cmp0 Clear	Unsigned8	1	r/w	比较器 0 清除缓冲区及比较 状态 1:清除

	02H	Cmp0 SetMode	Unsigned8	0-8	r/w	设置比较器 0 工作模式： “000”：关闭 “001”：等于 “010”：小于 “011”：大于 “100”：fifo 时间输出 “101”：linear 时间输出 “110”：fifo 电平模式输出 “111”：fifo 模式按脉冲个数输出 “1000”：linear 按脉冲个数输出 默认:0
	03H	Cmp0 Encoder Sel	Unsigned8	0-1	r/w	选择编码器通道 可选择通道：0、1
	04H	Cmp0 Out_Logic	Unsigned8	0-1	r/w	设置比较器 0 输出逻辑： “0”：条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”：条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE
	05H	Cmp0 Out_timer	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w	设置比较器 0 输出逻辑持续时间（单位：1us）
	06H	Cmp0 AddData Val	Signed32	-214748 3648~2 147483	r/w	比较器 0 添加比较点(值)



				647		
	07H	Cmp0 Linear Number	Unsigned16	0-32768	r/w	比较器 0 采用线性比较, 设置比较点数量
	08H	Cmp0 Linear Interval	Signed32	-214748 3648~2 147483 647	r/w	比较器 0 采用线性比较, 设置比较点增量值
	09H	Cmp0 Logic Wr_en	Unsigned8	0-1	wo	比较器 0 电平压点
	0AH	Cmp0 PulseNum	Unsigned32	0~2147 483647	r/w	比较器 0 脉冲个数
8005H	01H	Cmp1 Clear	Unsigned8	1	r/w	比较器 1 清除缓冲区及比较状态 1:清除
	02H	Cmp1 SetMode	Unsigned8	0-8	r/w	设置比较器 1 工作模式: “000”：关闭 “001”：等于 “010”：小于 “011”：大于 “100”：fifo 时间输出 “101”：linear 时间输出 “110”：fifo 电平模式输出 “111”：fifo 模式按脉冲个数输出 “1000”：linear 按脉冲个数

						输出 默认:0
03H	Cmp1 Encoder Sel	Unsigned8	0-1	r/w	选择编码器通道 可选择通道: 0、1	
04H	Cmp1 SOut Logic	Unsigned8	0-1	r/w	设置比较器 1 输出逻辑: “0”：条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”：条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE	
05H	Cmp1 Out_timer	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w	设置比较器 1 输出逻辑持续 时间	
06H	Cmp1 AddData Val	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	比较器 1 添加比较点(值)	
07H	Cmp1 Linear Number	Unsigned16	0-32768	r/w	比较器 1 采用线性比较，设 置比较点数量	
08H	Cmp1 Linear Interval	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	比较器 1 采用线性比较，设 置比较点增量值	
09H	Cmp1 Logic Wr_en	Unsigned8	0-1	wo	比较器 1 电平压点	



	0AH	Cmp1 Pulse_num	Unsigned32	0~2147 483647	r/w	比较器 1 脉冲个数
8006H	01H	Cmp2d Clear	Unsigned8	1	r/w	二维比较清除缓冲区及比较状态 1:清除
	02H	Cmp2d SetMode	Unsigned8	0-1	r/w	0: 进入误差带后触发 1: 进入误差带单轴等于后再触发
	03H	Cmp2D Pwm enable	Unsigned8	0-1	r/w	二维比较 PWM 使能
	06H	Cmp2d X_Error	Unsigned32	0 ~42949 67295	r/w	X 轴误差带
	07H	Cmp2d Y_Error	Unsigned32	0 ~42949 67295	r/w	Y 轴误差带
	08H	Cmp2d Out_Logic	Unsigned8	0-1	r/w	设置二维比较输出逻辑： “0”：条件成立输出低电平 回读输出口状态为 TRUE “1”：条件成立输出高电平 回读输出口状态为 FALSE
	09H	Cmp2d Out_timer	Unsigned32	0- 200000 0000	r/w	设置二维比较输出逻辑持续时间
	0AH	Cmp2d AddX Data_Val	Signed32	-214748 3648 ~21474	r/w	添加比较点 X(值)



				83647		
	0BH	Cmp2d AddY Data_Val	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	添加比较点 Y(值)
	0CH	Cmp2d Force Output	Unsigned8	0-1	r/w	强制输出
	0EH	Cmp2d Pwm Freq	Unsigned32	0- 200000	r/w	二维比较 PWM 频率
	0FH	Cmp2d Pwm Duty ratio	Unsigned8	0- 100	r/w	二维比较 PWM 占空比
	10H	Cmp2d Pwm PulseNum	Unsigned32	0- 214748 3647	r/w	二维比较 PWM 脉冲数
8007H	01H	Hinput0 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 0 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存(如果高速输入 0 和 1 同时启用 IN0 为高速锁存) 3: 清零 默认 2
	02H	Hinput01 Preset Value	Signed32	-214748 3648 ~21474	r/w	高速输入 0 高速输入 1 预置值



				83647		
03H	Hinput01 Preset logic	Unsigned8	0-2	r/w	高速输入 0 高速输入 1 预置 逻辑： 0: 上升沿 1: 下降沿 2: 任意沿	
04H	IOClear Encoder0 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	IO 清零编码器 0 逻辑 0: 上升沿 1: 下降沿	
05H	Hinput0 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	输入口 0 滤波时间 单位 100ns 默认 2	
06H	Hinput0 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 0 逻辑 0:常开 1;常闭	
07H	Hinput1 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 1 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存 3:清零 默认 0	
08H	Hinput1 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	输入口 1 滤波时间 单位 100ns 默认 2	
09H	Hinput1 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 1 逻辑 0:常开 1;常闭	



8008H	01H	Hinput2 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 2 配置： 0: 通用输入 1: 预置 2: 高速锁存(如果高速输入 2 和 3 同时启用 IN2 为高速锁存) 3: 清零 默认 2
	02H	Hinput23 Preset Value	Signed32	-214748 3648 ~21474 83647	r/w	高速输入 2 高速输入 3 预置值
	03H	Hinput23 Preset Logic	Unsigned8	0-1	r/w	高速输入 2 高速输入 3 预置逻辑： 0: 上升沿 1: 下降沿 2: 任意沿
	04H	IOClear Encoder1 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	IO 清零编码器 1 逻辑 0: 上升沿 1: 下降沿
	05H	Hinput2 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	输入口 2 滤波时间 单位 100ns 默认 2
	06H	Hinput2 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 2 逻辑 0: 常开 1: 常闭
	07H	Hinput3 Config	Unsigned8	0-3	r/w	高速输入 3 配置： 0: 通用输入



						1: 预置 2: 高速锁存 3: 清零 默认 0
	08H	Hinput3 Filter	Unsigned16	0-65535	r/w	输入口 3 滤波时间 单位 100ns 默认 2
	09H	Hinput3 Logic	Unsigned8	0-1	r/w	输入口 3 逻辑 0: 常开 1: 常闭
8009H	01H	Save parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数保存
800AH	01H	Reset parameters	Unsigned8	1	wo	写 1 进行参数重置
800BH	01H	Houtput0 Config	Unsigned8	0-3	r/w	输出口 0 配置: 0: 普通输出 1: PWM1 输出 2: 比较器 0 输出 3: 二维比较输出 默认:2
	02H	Houtput0 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	CH0 输出口 0 PWM 使能: 0: 不使能 1: 使能
	03H	Houtput0 Pwm DutyRatio	Unsigned8	0-100	r/w	CH0 输出口 0 PWM 占空比
	04H	Houtput0 Pwm	Unsigned32	0-20000 0	r/w	CH0 输出口 0 PWM 频率

		Freq				
	05H	Houtput1 Config	Unsigned8	0-3	r/w	输出口 1 配置： 0: 普通输出 1: PWM1 输出 2: 比较器 0 输出 3: 二维比较输出 默认:2
	06H	Houtput1 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	输出口 1 PWM 使能： 0:不使能 1:使能
	07H	Houtput1 Pwm DutyRatio	Unsigned8	0-100	r/w	输出口 1 PWM 占空比
	08H	Houtput1 Pwm_Freq	Unsigned32	0-20000 0	r/w	输出口 1 PWM 频率
800CH	01H	Houtput2 Config	Unsigned8	0-3	r/w	输出口 2 配置： 0: 普通输出 1: PWM2 输出 2: 比较器 1 输出 3: 二维比较输出 默认:2
	02H	Houtput2 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	输出口 2 PWM 使能： 0:不使能 1:使能
	03H	Houtput2 Pwm DutyRatio	Unsigned8	0-100	r/w	输出口 2 PWM 占空比

	04H	Houtput2 Pwm_Freq	Unsigned32	0-20000 0	r/w	输出口 2PWM 频率
	05H	Houtput3 Config	Unsigned8	0-3	r/w	输出口 3 配置： 0: 普通输出 1: PWM3 输出 2: 比较器 1 输出 3: 二维比较输出 默认:2
	06H	Houtput3 Pwm Enable	Unsigned8	0-1	r/w	输出口 3 PWM 使能： 0:不使能 1:使能
	07H	Houtput3 Pwm DutyRatio	Unsigned8	0-100	r/w	输出口 3 PWM 占空比
	08H	Houtput3 Pwm_Freq	Unsigned32	0-20000 0	r/w	输出口 3 PWM 频率

16.12.3 过程数据对象 (TxPDO)

索引	子索引	名称	数据类型	数据有效范围	访问属性	描述
6000H	01H	Encoder0 Val	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647	ro	编码器 0 值
	02H	Encoder1 Val	Signed32	-21474 83648~ 214748 3647		

	03H	Encoder0 Error	Unsigned8	0-1	ro	编码器 0 超范围
	04H	Encoder1 Error	Unsigned8	0-1	ro	编码器 1 超范围
6001H	01H	LtcStatus0	Unsigned8	0-1	ro	锁存器 0 锁存完成标志 TRUE: 锁存完成
	02H	Ltc Encoder0	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	锁存编码器 0 值
	03H	LtcFifo Num0	Unsigned16	0-6553 5	ro	高速锁存缓冲区数量 0
6002H	01H	LtcStatus1	Unsigned8	0-1	ro	锁存器 1 锁存完成标志 TRUE: 锁存完成
	02H	Ltc Encoder1	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	锁存编码器 1 值
	03H	LtcFifo Num1	Unsigned16		ro	高速锁存缓冲区数量 1
6003H	01H	HighSpeed Out0_Read	Unsigned8	0-1	ro	回读取高速输出 0 状态 默认显示值: FALSE (电平 为 24V)
	02H	Cmp0 FIFO Exist	Unsigned16	0-2499	ro	比较器 0 当前缓冲区剩余点 数
	03H	Cmp0 Finished	Unsigned16	0-6553 5	ro	比较器 0 已经完成点数

		Number				
	04H	Cmp0 Current CmpData	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	比较器 0 当前正在执行比较点值
6004H	01H	HighSpeed Out1_Read	Unsigned8	0-1	ro	回读取高速输出 1 状态 默认显示值: FALSE (电平为 24V)
	02H	Cmp1 FIFO Exist	Unsigned16	0-2499	ro	比较器 1 当前缓冲区剩余点数
	03H	Cmp1 Finished Number	Unsigned16	0-6553 5	ro	比较器 1 已经完成点数
	04H	Cmp1 Current CmpData	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	比较器 1 当前正在执行比较点值
6005H	01H	Cmp2d State	Unsigned8	0-1	ro	回读取高速输出 0 状态 默认显示值: FALSE (电平为 24V)
	02H	Cmp2d FIFOExist	Unsigned16	0-511	ro	二维比较当前缓冲区剩余点数
	03H	Cmp2d Finished Number	Unsigned16	0-6553 5	ro	二维比较已经完成点数

	04H	Cmp2d Current_x CmpData	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	二维比较当前正在执行比较点 x 值
	05H	Cmp2d Current_y CmpData	Signed32	-21474 83648 ~21474 83647	ro	二维比较当前正在执行比较点 y 值
6006H	01H	IO Status OUTPUT	Unsigned8	0-15	ro	IO 输出状态回读
	02H	IO Status INPUT	Unsigned8	0-15	ro	IO 输入状态

16.13 对象字典读写错误码 (SDO)

错误码类型	解释
0x08000000	对象不存在
0x06010002	对象访问参数错误
0x05040000	请求超时
0x06090031	写入参数超上限
0x06090032	写入参数超下限

第十七章 故障诊断和运行维护

17.1 耦合器常见故障信息

LED 指示灯		含义	解决方法
PWR	灭	耦合器没有正常供电	检查耦合器的电源接线，确保电源正常供应。
SYS	闪烁： 亮 500ms 灭 1500ms	总线初始化失败	紧固 R3 子模块，重新上电
SYS	闪烁： 亮 1500ms 灭 300ms	模块连接异常，常见于运行中 R3 子模块断开连接	1、检查断开的模块节点 2、进行单独模块替换或整组模块替换
SYS	闪烁： 亮 1000ms 灭 1000ms	没有扫到 R3 子模块	检查耦合器后是否有模块连接，添加耦合器模块
RUN	灭	EtherCAT 主站和从站之间无连接	确保网络接线正常，进行总线复位，重新连接总线
	闪烁	模块处于 OP 之外的其他状态，不可操作	进行总线复位，重新连接总线
ERR	闪烁 (EtherCAT 标准)	EtherCAT 通信接收到无法执行的状态指令	进行总线复位，重新连接总线
	单闪 (EtherCAT 标准)	网络断线、模块同步错误	
	双闪 (EtherCAT 标准)	EtherCAT 通信发生 watchdog 错误	
	常亮	严重的通信错误或参数设置错误	

17.2 扩展模块常见故障信息

指示灯		类别	含义	解决方法
ERR	常亮	数字量 IO 模块	背板无数据交互	进行总线连接或者复位总线
	常亮	模拟量输入模块	超量程输入	检查输入的值，确保无超限输入
	常亮	模拟量输出模块	1、超量程输出 2、输出断线或短路	1、检查设置的量程及输出值，确保无超限输出 2、检查模块的接线，恢复正常接线
	常亮	温度控制模块	输入断线检测	检查模块的接线，恢复正常接线

客户咨询中心

目录索取 · 技术咨询 · 产品解惑

400-885-5521 销售热线

400-885-5501 技术热线

更多最新的雷赛资讯, 请扫码关注!



公众号



视频号

成就客户 共创共赢

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
China Leadshine Technology Co., Ltd.

深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 15-20 层
邮 编: 518052
电 话: 400-885-5521 传 真: 0755-26402718
网 址: www.leisai.com E-Mail: marketing@leisai.com

上海分公司
上海市嘉定区金园五路 601 号

济南代表处
济南市天桥区滨河商务中心 D 座 2003 室

广佛代表处
广州市番禺区汉溪大道西 218 号李锦记大厦 A 塔 8032

川渝代表处
成都市武侯区人民南路四段 27 号商鼎国际 1 栋 1 单元 23 楼 A2309 房

温州代表处
浙江省温州市瓯海区潘桥街道宁波路阳光城愉景嘉园 8 幢 2604

杭州代表处
杭州市钱塘区白杨街道 6 号大街 260 号正泰中自科技园 19 幢 1006 室

大连代表处
辽宁省大连市沙河口区滨河街 60-1 号新星星海中心 A 座 1106 室

北京分公司
北京市大兴区绿地启航国际 3 号楼 1109 室

苏州代表处
江苏省苏州市苏州工业园区金尚路 1 号仙峰大厦南楼 7 层

东莞代表处
广东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 F 区 3 栋 604

武汉代表处
湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路 2 号海贝孵化器 209

南京代表处
南京市江宁区科建路天韵南京科创产业园 1155 号 F 栋 403 室

长沙代表处
长沙市开福区湘江北路三段 1500 号北辰时代广场 A3 区 3426 房

中珠江代表处
中山市东区长江路 33 号汉宏盈基商务中心 9 层 906 室

※本产品资料中所刊载的产品性能和规格, 如因产品改进等原因发生变更时, 恕不另行通知, 敬请谅解。